

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

ID	ILOŚĆ	DN	OPIS	STANDARD	MATERIAŁ
1	16.4M	50	RURA, 60.3x2.0 MM	EN 10217-7	316L
2	2	50	KOLANO 45°, 60.3x2 MM	EN 10253-4	316L
3	7	50	KOLANO 90°, 60.3x2 MM	EN 10253-4	316L
4	1	50	WYWIJKA	EN 1092-1	316L
5	1	50	KOŁNIERZ LUŹNY	EN 1092-1	S235JR-ZN
6	6	50	KONSTRUKCJA WSPORCZA RUROCIĄGU		

LISTA CIĘĆ

ID	DN	Długość
A	50	875MM
B	50	1680MM
C	50	200MM
D	50	2300MM
E	50	1630MM
F	50	3715MM
G	50	465MM
H	50	4245MM
I	50	1110MM
J	50	120MM

Uwagi:

1. Dopasować na montażu.
2. Na izometrykach podane są wysokości bezwzględne mierzone od lokalnego poziomu zero.
3. Wymiary przedstawione na izometryku są wymiarami teoretycznymi i powinny być sprawdzone podczas montażu.
4. Armatura zabudowana na podstawie typowych długości. Do weryfikacji po ustaleniu dostawcy.
5. Długość śrub jest wielkością szacunkową, do weryfikacji na montażu.
6. Wszelkie niezbędne modyfikacje na montażu powinny być wykonane przy użyciu "długości na dopasowanie"
7. Zakres prefabrykacji powinien być zdefiniowany przez firmę montażową.
8. Wyczystki na rurociągach należy wspawać podczas montażu.
9. Dokładna lokalizacja przetworników ciśnienia i manometrów powinna być ustalona podczas montażu.
10. Jako punkt referencyjny 0,0,0 należy przyjąć przecięcie osi 4 i osi C na poziomie 0.00.

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56			
TYTUŁ RYS.	Rysunek izometryczny rurociągu 50-WZAO-01-011		Numer rysunku
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach		22309.T-50-WZAO-01-011
INWESTOR	Gmina Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19	Skala:	-
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kąśna Dolna dz. nr 839 obręb Ciężkowice gm. Ciężkowice	Data	06-2024
		Podpis	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mateusz Jęczkowski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Piotr Dobrowolski		
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dominika Urbaniak	LOD/4513/PWBS/22	