

TABELA KRÓĆCÓW

POZ.	ILOŚĆ	DN	PN	STANDARD	OPIS
K1	1	DN80	PN10	EN 1092–1	Wejście wody po drugim stopniu filtracji
K2	1	DN150	PN10	EN 1092–1	Wyjście wody do lampy UV



DANE ZBIORNIKA	JEDNOSTKA	
OPIS		kolumna odpowietrzająca
POSADOWIENIE		wewnątrz
POJEMNOŚĆ ŚREDNICA ZEWNETRZNA PŁASZCZA CAŁKOWITA WYSOKOŚĆ ZBIORNIKA	m3 mm mm	0,3 330 6211
TEMPERATURA ROBOCZA TEMPERATURA PROJEKTOWANA, Maksymalna	C–degr C–degr	10 25
CIŚNIENIE PROJEKTOWANE	bar	hydrostatyczne
ZAWARTOŚĆ ZBIORNIKA		Woda czysta
MATERIAŁ		316L

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łagiewnicka 54/56

TYTUŁ RYS.	Dyspozycja budowlana - kolumna odpowietrzająca - ZB-004		Numer rysunku
NAZWA INWESTYCJI	Budowa ujęcia i stacji uzdatniania wody w Ciężkowicach		22309.T-100
INWESTOR	Gmina Ciężkowice 33-190 Ciężkowice, ul. Tysiąclecia 19		Skala: 1:25
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kąśna Dolna dz. nr 839 obręb Ciężkowice gm. Ciężkowice		Data 06-2024 Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Mateusz Jęczkowski		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Leszek Kotarski	241/83/WMŁ	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. arch. Adam Kotarski	06/LOOKK/2016	