



Dalej wodociągu miejskiego
Instalację prowadzić ze spadkiem min.0,5%
w kierunku wodociągu miejskiego
Miejsce włączenia wskazane na PZT
Przed włączeniem zamontować zawór VZ02
Głębokość posadowienia wodociągu miejskiego
zwyfikować na budowie

RZĘDNA TERENU [M.N.P.M]	248,88	246,55
PRZYKRYCIE RUR [M]	3,0	1,37
RZĘDNA DNA RUR [M.N.P.M]	245,67	245,03
SPADEK	6,5% 4,35- 160	
ODLEGŁOŚĆ [M]		
DŁUGOŚĆ TRASY [M]	0,0	4,35

AWP NORDIC PRODUCTS Sp. zo.o. Łódź, ul. Łąglewnicka 54/56			
TYTUŁ RYS.	Profil instalacji wody	Skala:	1:100
NAZWA INWESTYCJI	Budowa stacji uzdatniania wody w Cieżkowicach	IS.01.15	
INWESTOR	Gmina Cieżkowice 33-190 Cieżkowice, ul. Tysiąclecia 19	Nr rys.	A3
ADRES INWESTYCJI	dz. nr 153/2 i 153/5 obręb Kaśna Dolna dz. nr 839 obręb Cieżkowice	Format	Data 06-2024
OPRACOWAŁ	mgr inż. Mateusz Jęczkowski	gm. Cieżkowice	Podpis
PROJEKTOWAŁ	mgr inż. Berenika Skusiewicz	LBS/0003/PWBS/20	
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Dominika Urbaniak	LOD/4513/PWBS/22	