LEGENDA:

- PEL-1 — –punkt elektryczno logiczny 2x230V podstawowe, 2x230V UPS czerwone bez klucza, 2xRJ45 Cat.6 – ramka 5 krotna
- AP — –punkt elektryczno logiczny 1x230V podstawowe, 2xRJ45 Cat.6 np. Acces Point Wi–Fi, telewizor montaż w suficie podwieszanym
- AP–2 — –punkt elektryczno logiczny 2x230V podstawowe, 2xRJ45 Cat.6 np. Acces Point Wi–Fi, telewizor montaż w suficie podwieszanym
- PEL–3 MM — –punkt elektryczno logiczny FloorBox 2x230V podstawowe, 2x230V UPS czerwone bez klucza, 2xRJ45 Cat.6 + gniazda instalacji multimedialnych
- PEL–3 — –punkt elektryczno logiczny FloorBox 2x230V podstawowe, 2x230V UPS czerwone bez klucza, 2xRJ45 Cat.6
- PLUW — –wypust kablowy YDY3x1,5mm zakończony puszką przyłączeniową
- KABEL GRZEJNY — –wypust kablowy YKKY3x2,5mm zakończony puszką przyłączeniową
- DG — –wypust kablowy YDY3x1,5mm zasilanie centralki detegcji gazów wg proj. b. sanitarnej
- KD — –wypust kablowy YDY3x2,5mm zasilanie kontroli dostępu
- RZ — –wypust kablowy w suficie podwieszanym YDY3x2,5mm – zasilanie rzutnika
- EP — –wypust kablowy YDY3x2,5mm zasilanie ekranu projekcyjnego
- KLIMAKONWL — –wypust kablowy YDY3x1,5mm zasilanie klimakonwektora
- KLAPA P.POŻ. — –wypust kablowy YDY3x1,5mm zasilanie klapy p.poż.
- CSP — –wypust kablowy HDGs3x2,5mm centrala SSP
- KP — –wypust kablowy YDY5x2,5mm kurtyna powietrzna – 6kW
- Ż — –wypust kablowy YDY3x1,5mm żaluzja okienna – 100W + sterowanie z zintegrowanego panelu sterowania oświetleniem
- FK — –wypust kablowy YDY3x1,5mm
- –wypust kablowy wg opisu
- – łącznik sterowania roletami montowany w jednym panelu z przyciskami sterowania oświetleniem
- – gniazdo IP20 2x 2P+Z 230V/16A
- – gniazdo IP44 2P+Z 230V/16A
- –miejscowa szyna wyrównawcza

REWIZJA NR 2:	
REWIZJA NR 1:	
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM. DO JEDNORAZOWEGO WYKORZYSTANIA. ZABRANIA SIĘ PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM, ROZPOWSZECHNIANIA ORAZ UŻYWANIA DO INNYCH CELÓW BEZ ZGODY AUTORA	
JEDNOSTKA PROJEKTOWA	C + HO cR s.c.
adres:	ul. Sowińskiego 24/lp 70–236 Szczecin
telefony:	t/F: +48 91 433 1444, +48 601 276 161 +48 661 971 279
PROJEKT:	Budowa budynku Międzywydziałowego Centrum Dydaktyki nr 3 Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu przy pl. Polskiego Czerwonego Krzyża w Szczecinie
ADRES:	pl. Polskiego Czerwonego Krzyża Szczecin
NR EWIDENCYJNY DZIAŁKI	działka nr 18/2, obręb 2061,
INWESTOR:	Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie
FAZA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTANT	mgr inż. Piotr Markowski upr. ZAP/0018/PWOE/11 w spec. instalacje elektryczne
SPRAWDZAJĄCY	mgr inż. Mariusz Piątkowski upr. ZAP/0125/PWOE/11 w spec. instalacje elektryczne
TYTUŁ RYSUNKU/SKALA	RZUT PIĘTRA INST. ELEKTRYCZNE 1:100
DATA:	22.06.2020
NR. RYSUNKU	IE2/ REWIZJA nr1
NR STRONY	