



**UNIwersytet Medyczny
IM. KAROLA MARCINKOWSKIEGO W POZNANIU**
Dział Zamówień Publicznych

Adres:
61-701 Poznań
ul. Fredry 10

tel.: (061) 854-60-00
fax (061) 854-61-46
e-mail: dzp@ump.edu.pl

L. dz. DZP- 438/23

Poznań, dnia 14.06.2023 r.

**Wszyscy Wykonawcy
- platforma zakupowa**

Dotyczy: TPb-35/23 postępowania w trybie podstawowym bez negocjacji na **Modernizację pomieszczeń po Medycynie Społecznej z remontem 10 łazienek oraz montażem SSP w D.S. MEDYK.**

W związku z pytaniami dotyczącymi prowadzonego postępowania, Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), zwanej dalej Ustawą Pzp, udziela poniższych odpowiedzi:

Pytanie:

Na jakiej Podstawie ma być wyliczony montaż instalacji SSP wraz z osprzętem w przedmiarze nie ma nic na temat instalacji SSP w załączniku nr 1 do SOPZ nie ma nic co do odległości oraz ilości osprzętu?

Odpowiedź:

Zamawiający nie wskazał ilości elementów w przedmiarze.

System SSP powinien być skonstruowany podobnie jak w sąsiadującym budynku DS Aspirynka.

W załączniku nr 1 opisano, że czujki należy montować tylko w kuchniach. Na każdym piętrze znajduje się 1 kuchnia (wymiary na załączonych rysunkach). Budynek posiada 4 kondygnacje.

Przyciski ROP powinny być na każdej kondygnacji, a na parterze dodatkowo przy wyjściach ewakuacyjnych, z zachowaniem wymaganych odległości dościa.

W DS Aspirynka na każdej kondygnacji znajdują się po 2 sygnalizatory akustyczne.

W załączniku dołączamy rzuty parteru, kondygnacji powtarzalnej, przekrój przez budynek oraz szkic PZT z opisanymi wymiarami na bazie których można oszacować odległości.

Pozostałe wytyczne zgodnie z załącznikiem nr 1 do SOPZ.

Przesłane informacje prosimy uwzględnić przy tworzeniu oferty przetargowej traktując je jako ważne i wiążące.