

Zamawiający:

GMINA CZARNY BÓR

ul. Główna 18
58-379 Czarny Bór
tel.: 74 84 50 139
fax: 74 84 50 006
www.bip.czarny-bor.pl
sekretariat@czarny-bor.pl
infrastruktura@czarny-bor.pl

Czarny Bór, 14.12.2021 r.

Znak postępowania: GKR.271.11.2021.OK

Wszyscy Wykonawcy

WYJAŚNIENIE TREŚCI Specyfikacji Warunków Zamówienia

Dotyczy postępowania pn.:
Budowa żłobka gminnego w Czarnym Borze

Działając zgodnie z art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. *Prawo zamówień publicznych* (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie Nr 1:

W projekcie branży konstrukcyjnej wymaga się, żeby wykop utrzymywać w stanie suchym przed i po wykonaniu fundamentów do momentu ich zasypania. Jakie prace Wykonawca musi uwzględnić w wycenie żeby spełnić ww. wymóg biorąc pod uwagę, że wykop jest w stanie niezabezpieczonym (zalany wodą) od kilku miesięcy? Czy Zamawiający posiada aktualne badania geologiczne?

Odpowiedź na pytanie Nr 1:

Zamawiający informuje, że nie posiada obecnie aktualnych badań geologicznych. Obecna rzędna terenu po robotach ziemnych wykonana została do poziomu ok. dolnych warstw posadzek. Jednak ze względu na kilkumiesięczne zalanie wodą wykopu Wykonawca powinien uwzględnić wymianę gruntu na głębokość ok. 50cm – istniejący grunt do wywiezienia i utylizacji oraz wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego/pospółki zagęszczonego do $I_s \geq 0,98$.

Wyjaśnienia treści SWZ, wprowadzone niniejszymi odpowiedziami, stanowią integralną część SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia.

Powyższe wyjaśnienia nie prowadzą do zmiany ogłoszenia oraz nie wymagają dodatkowego czasu na przygotowanie oferty. Wobec powyższego Zamawiający nie przedłużył terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.