

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Rozbudowa systemu kontroli dostępu do 9 pomieszczeń Starostwa o następujące elementy:
 - 1.1. Kontroler dostępu Roger PR402 + obudowa – 9 sztuk
 - 1.2. Czytnik/terminal PRT64LT (z szyfratorem) – 14 sztuk
 - 1.3. Zasilacz kontrolera z akumulatorem 7 Ah/12V – 9 sztuk
 - 1.4. Przycisk wyjścia bezdotykowy – 4 sztuki
 - 1.5. Zwora elektromagnetyczna 270kg do drzwi aluminiowych z czujnikiem otwarcia + mocowanie – 4 sztuk
 - 1.6. Elektrozamek z czujnikiem otwarcia do drzwi drewnianych z blachą montażową – 5 sztuk
 - 1.7. Klamko-pochwył do drzwi drewnianych – 5 sztuk
 - 1.8. Doprowadzenie okablowania drzwi + wyprowadzenie przewodów pod czytniki, zworę elektromagnetyczną oraz elektrozaamek – 9 sztuk
 - 1.9. Radiolinia z dwoma pilotami do zdalnego otwierania drzwi – 2 sztuki

Wycena musi obejmować:

- dostarczenie urządzeń i elementów niezbędnych do poprawnego montażu systemu kontroli dostępu,
- doprowadzenie magistrali kontroli dostępu do każdego przejścia (wpięcie nowych kontrolerów do istniejącego systemu),
- doprowadzenie zasilania 230V do zasilaczy buforowych,
- montaż zasilaczy z akumulatorem (osobny dla każdego przejścia),
- montaż i konfiguracja kontrolerów Roger PR102DR (montaż w obudowie z zasilaczem)
- montaż czytników przy drzwiach i podpięcie ich do kontrolerów,
- montaż zwór elektromagnetycznych lub elektrozaamków,
- podłączenie i zaprogramowanie nowych przejść do istniejącego systemu,
- podłączenie radiolinii wraz z zaprogramowaniem pilotów we wskazanych lokalizacjach,
- podłączenie czujników z elektrozaamków i zwór do systemu alarmowego i zaprogramowanie centrali (dodanie czujników do odpowiednich stref, zaprogramowanie powiadomień w alarmach i naruszeniach czujników),
- doprowadzenie sieci LAN do NVR w pomieszczeniu ochrony. Podłączenie do sieci i konfiguracja rejestratora,
- wymiana zwory elektromagnetycznej na elektrozaaczep w trzech lokalizacjach wraz z wymianą klamki na pochwył oraz doprowadzenie okablowania do elektrozaamków. Doprowadzone kable nie mogą być widoczne.

2. Rozbudowa monitoringu CCTV stanowiącego własność Starostwa o następujące:
 - 2.1. kamera tubowa zewnętrzna 8Mpx model: HQ-MP8028HT-IR – 1 sztuka
 - 2.2. kamera kopułowa wewnętrzna 4Mpx model: HQ-MP4028HBD-E-IR – 1 sztuka

Wycena musi obejmować:

- dostarczenie urządzeń i elementów niezbędnych do poprawnego montażu kamer, w tym: switch 8-port
- ustawienie kamer,

- doprowadzenie okablowania wewnątrz budynku, jak i również na zewnątrz gdzie będzie znajdowała się jedna z kamer (wymagany przekop przez ciąg pieszy idący wzdłuż budynku),
- konfiguracja kamer w rejestratorach.

WIZJA LOKALNA

Zamawiający wymaga przeprowadzenia przez Wykonawców wizji lokalnej miejsca wykonywania zamówienia - jako czynności pomocniczej, w celu prawidłowego przygotowania oferty.

Zamawiający, po kontakcie Wykonawcy w sprawie ustalenia terminu wizji lokalnej, nie później niż 2 dni przed terminem składania ofert, wyznaczy termin i godzinę wizji, w której uczestniczyć będzie Wykonawca i Zamawiający. Koszty wizji ponosi Wykonawca.

Wizja lokalna zostanie potwierdzona poprzez sporządzenie obustronnie zaakceptowanego protokołu.

Oferta złożona bez odbycia wizji podlega odrzuceniu na podstawie art. 226 ust. 1 pkt 18 ustawy Pzp.