



# Urząd Gminy Nowiny

Nowiny, dnia 07.03.2024 r.

INO.271.15.2024

## INFORMACJA dla Wykonawców nr 1

W związku z prowadzonym postępowaniem na podstawie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości poniżej 130.000,00 zł, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 4/2021 Wójta Gminy Nowiny na realizację zadania pn.: „**Remont dróg wewnętrznych o nawierzchniach tłuczniowych na terenie gminy Nowiny**”, Zamawiający informuje, że w dniu 06.03.2024 r. telefonicznie wpłynęło zapytanie, dotyczące określenia rodzaju kruszywa, przewidzianego do wykonania przedmiotu zamówienia.

Zamawiający odpowiadając na pytanie, informuje, że:

- materiałem do „wykonania warstwy wyrównawczej nawierzchni z kruszywa łamanego 0/31,5 mm, gr. warstwy po zagęszczeniu 10 cm” powinno być kruszywo łamane frakcji 0/31,5; dolomitowe, kwarcytowe lub granitowe;
- nie dopuszcza się stosowania kruszywa wapiennego;
- zastosowanie kruszywa: kruszywo do niezwiązanych i związanych hydraulicznie materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym.

Zamawiający załącza do wyjaśnień Specyfikację Techniczną Wykonania i Odbioru Robót.

Zamawiający w celu umożliwienia Wykonawcom zapoznania się z załączonymi dokumentami przedłuża termin składania ofert **do dnia 11.03.2024 r. do godz. 11:00.**