



Łąck, dn. 22.07.2024 r.

Nr postępowania: RI.271.8.2024

Oznaczenie Zamawiającego:

Gmina Łąck
ul. Gostynińska 2
09-520 Łąck

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym w oparciu o art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) o wartości szacunkowej zamówienia mniejszej niż progi unijne pod nazwą „Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Łącku wraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Łąck”.

Zamawiający – Gmina Łąck, zgodnie z art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych poniżej przekazuje treść pytań w sprawie wyjaśnienia treści SWZ wraz z odpowiedziami:

1. **Pytanie:** Zważając na okres urlopowy oraz rozbudowany zakres przedmiotowy postępowania który wymaga pozyskania ofert dostawców urządzeń i materiałów wnosimy o przesunięcie terminu składania ofert do dnia 1 sierpnia 2024r.

Odpowiedź: Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 01.08.2024r.

2. **Pytanie:** Zamawiający wymaga dostawy paczkowarki do wody podając bardzo rygorystyczne wymogi które spełnia tylko jeden producent. Proszę o wskazanie przynajmniej dwóch niezależnych producentów (proszę nie mylić z dystrybutorami/dostawcami) paczkowarek tak aby Zamawiający nie naruszał ustawy PZP.

Odpowiedź: Zgodnie z PZP Zamawiający nie będzie podawał nazw własnych urządzeń oraz producentów i dostawców. Jednocześnie potwierdza, że na rynku funkcjonują niezależni producenci i dostawcy urządzenia spełniającego wymogi. W przypadku problemów ze spełnieniem któregośkolwiek wymogu technicznego prosimy o jego wskazanie wraz z uzasadnieniem.

3. **Pytanie:** Zamawiający wymaga zastosowanie generatora dwutlenku chloru. Jest to urządzenie stosowane niezwykle rzadko na tak małych SUW (praktycznie niestosowane) a znacznie podnoszące koszty budowy. Przy zastosowaniu lampy UV generator jest zupełnie zbędny. Proszę o wyrażenie zgody na zastosowanie do awaryjnego chlorowania wody membranowej pompki dozującej podchloryn sodu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje konieczność zastosowania dezynfekcji dwutlenkiem chloru z uwagi jakość wody surowej i uzdatnionej (w tym pH) oraz najwyższą trwałość tego dezynfektanta w sieci (docieranie do końcówek sieci).



4. **Pytanie:** Zamawiający wymaga zabudowania analizatora wody na wyjściu do sieci podając ściśle określone parametry wskazujące na jednego producenta. Proszę podać przynajmniej dwóch producentów lub zrezygnować z analizatora wody. Analizatory praktycznie nie są stosowane przy tak małych SUW.

Odpowiedź: Zgodnie z PZP Zamawiający nie będzie podawał nazw własnych urządzeń oraz producentów i dostawców. Jednocześnie potwierdza, że na rynku funkcjonują niezależni producenci i dostawcy urządzenia spełniającego wymogi. W przypadku problemów ze spełnieniem któregośkolwiek wymogu technicznego prosimy o jego wskazanie wraz z uzasadnieniem.

5. **Pytanie:** Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zastosowania adsorpcyjnego osuszacza powietrza. Praktycznie we wszystkich SUW tego typu stosuje się osuszacze kondensacyjne. Osuszacz adsorpcyjny wymaga wykonania całej instalacji wentylacyjnej co znacznie podraża inwestycję.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje wymóg zastosowania osuszacza adsorpcyjnego. Sprawność osuszacza kondensacyjnego jest bardzo niska w temperaturze poniżej 15 stopni Celsjusza.

6. **Pytanie:** Zamawiający wymaga zastosowania do płukania filtrów dmuchawy tłokowej gdy praktycznie na większości SUW stosuje się dmuchawy bocznokanałowe. Dmuchawa taka pracuje na SUW średnio kilka minut dziennie. Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy bocznokanałowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zastosowanie dmuchawy bocznokanałowej.

Jednocześnie, Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ w:

- ROZDZIALE X, TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 30.08.2024 roku.

Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

- ROZDZIALE XII TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT W ODPOWIEDZI NA OGŁOSZENIE

1. Ofertę należy złożyć do dnia 01.08.2024 roku do godz. 12:00 za pośrednictwem Platformy.
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 01.08.2024 roku o godz. 12:30.