



Chodzież dnia: 13.03.2024r.

„Zakup agregatu pompowego głębinowego”

Tryb zamówienia :

- 1) Z pominięciem regulaminu.
- 2) Platforma zakupowa Open Nexus.
- 3) Zapytanie ofertowe.

Przedmiot zamówienia:

- 1) Agregat pompowy głębinowy SP 18-7 wraz z osprzętem i kablem zasilającym - 1 [szt.]

Dane techniczne agregatu pompowego:

- | | |
|---|-------------------------|
| 1) Producent | - Grundfos |
| 2) Typ pompy | - SP 18-7 |
| 3) Króciec tłoczny pompy | - Rp 2 ^{1/2} ” |
| 4) Zawór zwrotny szczelny na pompie | - TAK |
| 5) Prędkość obrotowa pompy | - 2900 [obr/min] |
| 6) Materiał pompy | - AISI 304 |
| 7) Materiał wirników | - AISI 304 |
| 8) Typ silnika | - MS 4000 |
| 9) Nominalna moc silnika (P2) | - 4,0 [kW] |
| 10) Częstotliwość podstawowa silnika | - 50 [Hz] |
| 11) Średnica silnika | - 4” |
| 12) Materiał silnika | - AISI 304 |
| 13) Silnik przystosowany do pracy z przetwornicą częstotliwości | - TAK |
| 14) Uszczelnienie wału silnika | - HM/CER |
| 15) Kabel zasilający pod. do wody pitnej RD TML-B 4x2,5 mm ² | - 38 [m] |
| 16) Łącznik kablowy KM 3x[1,5-6,0]4x[1,5-4,0]mm ² | - 1 [szt.] |
| 17) Napięcie nominalne silnika
[V] | - 3x380-400-415 |
| 18) Klasa ochrony silnika | - IP 68 |
| 19) Klasa izolacji | - F |

Wyposażenie techniczne i osprzęt :

- 1) Kołnierz przejściowy Rp2^{1/2}” x DN80 AISI 304 - 1 [szt.]
- 2) Kabel zasilający zmurowany w całości na gotowo o sumarycznej długości - 38 [mb].



Wymagania Zamawiającego od Dostawcy

- 1) Atest PZH na kontakt z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi.
- 2) Dostarczenie kompletnej DTR i instrukcji obsługi w języku polskim.
- 3) Urządzenie ma zostać dostarczone kompletne, gotowe do podłączenia elektrycznego i połączenia z rurociągiem tłocznym w studni głębinowej.

Koszt dostawy urządzenia	- po stronie Dostawcy
Adres dostawy	- MWiK sp. z o.o., ul. Kochanowskiego 29, 64-800 Chodzież
Termin dostawy urządzenia	- do 5 tygodni od daty zamówienia
Gwarancja	- 24 miesiące od daty sprzedaży
Forma płatności	- przelew
Termin płatności	- 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT. Faktura VAT wystawiona w formie elektronicznej.

Uwagi:

- 1) Zamawiający dopuszcza tylko i wyłącznie oferty na towar nowy, oryginalny i fabrycznie zapakowany.
- 2) Zamawiający nie dopuszcza urządzeń innych producentów o podobnych parametrach technicznych z uwagi na ujednolicenie serwisu.
- 3) Zamawiający zastrzega sobie prawo zakończenia postępowania bez wyboru oferty oraz unieważnia postępowania bez podania przyczyny.