

Znak: RRG.271.9.2024

Dotyczy przetargu pn. „**Remont drogi gminnej nr 105361L w m. Struża Kolonia**”

Ogłoszenie o zamówieniu zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych pod numerem 2024/BZP 00496308/01 z dnia 2024-09-12.

I. Na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz. 1320), Zamawiający udostępnia pytania i wnioski (prośbę) oraz odpowiedzi.

1) **Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki o uziarnieniu AC 11W zamiast z mieszanki o uziarnieniu AC 8W?**

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie warstwy wyrównawczej z mieszanki o uziarnieniu AC 11W.

2) **Prosimy o podanie wymagań i załączenie SST dotyczącej ułożenia warstwy siatki przeciwspekaniowej układanej pod warstwą wiążącą.**

Odpowiedź:

Zamawiający w odpowiedzi na prośbę dołącza do dokumentacji „Specyfikację techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych” związanych z ułożeniem geosiatki szklanej powlekaną asfaltem.

3) **Prosimy o jednoznaczne określenie długości odcinka drogi przeznaczonego do remontu gdyż w ogłoszeniu mowa jest o odcinku długości 1350m w przedmiarze robót zaś 855m.**

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że długość drogi jest jednoznacznie określona w załączniku nr 1 do SWZ tj. dokumentacji projektowej i przedmiarze robót i wynosi 855 m.

II. **Zamawiający informuje, że odpowiedzi stają się integralną częścią SWZ i będą wiążące przy składaniu ofert, pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian.**

WÓJT

Damian Daniel Baj