

UWAGA - instalacja gniazd wtykowych:

1. Instalację gniazd wtykowych 230V wykonać przewodem YDYżo 3x2,5 p/t
2. Gniazda wtykowe 230V/16A p/t podwójne
3. W garażach, sanitariatach osprzęt instalacyjny p/t IP 44
4. Osprzęt instalacyjny p/t
5. Gniazda montować na wysokości H = 30cm od poziomu posadzki właściwej chyba, że na rzutach wskazano inaczej

◯ – Puszka przyłączeniowa, p/t

1 - numeracja obwodu — 3 M9 — RG Mn - miejsce włączenia do instalacji [rozdzielnia]

UWAGA - instalacja oświetlenia:

1. Instalację oswietlenia elektrycznego wykonać przewodem YDYżo 3x1,5; YDYżo 4x1,5 p/t
2. Oprawy oświetleniowe:
   A - oprawa indywidualna LED 40W
   B - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W
   C - oprawa indywidualna IP 65 LED 40W czujnik obecności
   E - oprawa awaryjna LED 5W 1 h
3. Osprzęt instalacyjny p/t
4. W sanitariatach osprzęt instalacyjny IP 44
5. Łączniki montować na wysokości H = 120cm od poziomu posadzki właściwej chyba, że na rzutach wskazano inaczej
6. Oświetlenie poddasza nie użytkowego 4x opraca typ C

1 - numeracja obwodu
c - łącznik
1c M8 D — RG Mn - miejsce włączenia do instalacji [rozdzielnia]; D - rodzaj oprawy

UKŁAD SIECIOWY TN-S
OCHRONA PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- izolowanie części czynnych
- użycie obudowy

UZUPEŁNIENIE OCHRONY PRZED DOTYKIEM BEZPOŚREDNIM
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

OCHRONA PRZED DOTYKIEM POŚREDNIM
- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t=0,4 s
- połączenie wyrównawcze główne
- wyłączniki różnicowo - prądowe Δ Ir=30 mA

INWESTOR:
PAŃSTWOWE GOSPODARSTWO LEŚNE LASY PAŃSTWOWE - NADLEŚNICTO STRZAŁOWO, STRZAŁOWO 2, 11-710 PIECKI

INWESTYCJA:
REMONT NADLEŚNICZÓWKI W STRZAŁOWIE 3, 11-710 PIECKI

BIURO PROJEKTOWE:
Zakład Projektowania i Usług Budowlanych "BENBUD"
inż. Benedykt Reder
ul. Ks. dr Wł. Łęgi 1/27, 86-300 Grudziądz

NAZWA RYSUNKU	SKALA:	BRANŻA:
RZUT PARTERU INSTALACJA ELEKTRYCZNA	**1 : 50**	**BUDOWLANA**

FAZA:	DATA:	NUMER RYSUNKU:
PBW	**20.04.2021 r.**	**E - 02**

FUNKCJA:		PODPIS
PROJEKTANT Branża: elektryczna	**INŻ. MIECZYSŁAW ZWOLIŃSKI** upr. instalacyjne - elektryczne nr 81/GD/01 POM/IE/5668/01	