

Płock, dnia 07.03.2023 roku

MZD-NZ.391.3.2023.MS

wykonawcy

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia pn.: **Przebudowa ulicy Na Skarpie**

Zamawiający - Miejski Zarząd Dróg przekazuje pytania, które wpłynęły w ww. postępowaniu wraz z odpowiedziami.

1. Proszę o potwierdzenie, że odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD-14 - KD-11 powinien zostać wykonany z rur o średnicy 800 mm. Istnieją rozbieżności pomiędzy zaopiniowanym planem budowy sieci sanitarnych, a pozostałymi rysunkami i profilem podłużnym sieci.

Odpowiedź:

Odcinek kanalizacji deszczowej pomiędzy studniami KD-14 - KD-11 powinien zostać wykonany z rur o średnicy 1000 mm, zgodnie z projektem technicznym. W załączeniu plan – rys. nr 1 z projektu technicznego z rurą fi 1000 mm pomiędzy studniami KD-14 - KD-11.

2. Czy zamawiający dla rur PP zawartych w dokumentacji przetargowej dopuszcza rury PP, PEHD gładkościenne (niekarbowane) zgodne z normą PN EN 13476-2, posiadające KOT ITB, IBDiM, łączone na kielich z zamontowaną w gnieździe uszczelką wewnętrznej części kielicha wykonanego z pełnościennego litego materiału PEHD lub PP (nie dopuszcza się montowania uszczelki na bosym końcu rury), zgodne z Zarządzeniem Nr 1194/2020 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 09 stycznia 2020 roku w sprawie „Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock”?

Odpowiedź:

Zamawiający dla rur PP zawartych w dokumentacji przetargowej dopuszcza rury na kanalizacji deszczowej określone w zarządzeniu Nr 1585/2020 z dnia 30 czerwca 2020 roku w sprawie: Wytycznych do projektowania, realizacji i odbioru miejskiej sieci oraz przyłączy kanalizacji deszczowej w zakresie zgodności z polityką planowania infrastruktury na terenie Gminy-Miasto Płock.

Jednocześnie informuje, iż na podst. art. 286 ustawy Pzp zamienia SWZ w następujący sposób:

1. Przekazujemy uaktualniony projekt techniczny branży drogowej ulicy Na Skarpie (w załączeniu).
2. Termin składania i otwarcia ofert. (Rozdział 14)
W każdym miejscu, gdzie w SWZ występuje **termin składania ofert**, termin ten zamienia się na **16.03.2023 r. godz. 10:00**. Otwarcie ofert odbędzie się **16.03.2023 r. o godz. 10:05**.
3. Termin związania ofertą (Rozdział 12)
Wykonawca jest związany ofertą do dnia **14.04.2023 r.**

W załączeniu zmiana treści ogłoszenia.

Otrzymują:

- 1) adresat;
- 2) MZD-NZ – a.a.

Sporządziła: Magdalena Śmigielska 24- 3640138.