

11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28
Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V Komputerowe	Gniazda 230V typu DATA	Gniazda 230V typu DATA	Gniazda 230V typu DATA	Gniazda 230V typu DATA	Gniazda 230V typu DATA	Gniazda 230V typu DATA	Zasilanie LPD1	Centralka SSWiN	Kontrola dostępu	Monitoring opraw AW i EW	Elektroniczna woźna	Rejestrator CCTV
Pom. 102,120	Pom. 103, 104	Pom. 107, 108	Pom. 109	Pom. 109, 110	Pom. 112	Pom. 102,120	Pom. 103, 104	Pom. 107, 108	Pom. 109	Pom. 109, 110	Pom. 112	Pom. 107	Pom. 108	Pom. 107	Pom. 107	Pom. 106	Pom. 104

Układ uziemienia systemu:

TN-S

PN-HD 60364-4-41:2017-09

Ochr. przy uszkodzeniu - samoczynne wył. zasilania

PROJEKT WYKONAWCZY

Jednostka projektowa:	FPW Radosław Rychel Czarnorzeki 44, 38-420 Korczyna	
Temat:	***"Kompleksowa termomodernizacja budynków szkolnych w Krośnie i Przemyślu"*** ***„Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy, ul. J.Bema 46 w Krośnie - modernizacja budynku" - Opracowanie dokumentacji projektowej w zakresie instalacji elektrycznej.***	
Zakres tematu:	***Budowa instalacji fotowoltaicznej z konstrukcją wsporczą na budynku głównym***	
Inwestor:	**Gmina Miasto Krosno, ul. Lwowska 28a** **38-400 Krosno**	Rok 2020
Adres:	38-400 Krosno, ul. J. Bema 46,	SKALA B/S
Temat rysunku :	**Schemat ideowy tablicy T1.1**	
Branża:	elektryczna	Podpis:
Projektant	**mgr inż. Radosław Rychel** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0017/PWOE/15)	
Sprawdzajacy	**mgr inż. Sebastian Penar** specjalność inst. elektryczne (upr. Nr PDK/0016/PWOE/15)	NR RYS. **E-5.2**