wydzielenie pomieszczenia gospodarczego

wydzielenie piwnic
-obudowa (REI 120) i zamknięcie dymoszczelnymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 – na zasadzie § 256. 2 Warunków technicznych

wydzielenie piwnic
-obudowa (REI 120) i zamknięcie dymoszczelnymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 – na zasadzie § 256. 2 Warunków technicznych

wydzielenie piwnic
-obudowa (REI 120) i zamknięcie dymoszczelnymi drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 – na zasadzie § 256. 2 Warunków technicznych

wydzielenie klatki schodowej
-obudowa (REI 60) i zamknięcie dymoszczelnym drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 (min. EI 30) - na zasadzie § 256. 2 Warunków technicznych (strefy oświetlenia: ZL III)

wydzielenie klatki schodowej
-obudowa (REI 60) i zamknięcie dymoszczelnym drzwiami o klasie odporności ogniowej EI 60 (min. EI 30) - na zasadzie § 256. 2 Warunków technicznych (strefy oświetlenia: ZL III)

LEGENDA

- głośnik naściennny systemu DSO ABT-W6
- przewód HDGs 2x1,5
- Mikrofon Strażaka ABT-DFMS
- DSO Szafa systemu DSO
- COA Centrala oświetlenia awaryjnego (wg projektu instalacji elektrycznych)
- optyczna czujka dymu DOR-4046 z gniazdem G40
- moduł sterujący 2we/1wy EKS-4001 + obudowa
- BAZ centrala trzymaczy drzwiowych
- centrala systemu POLON ALFA 6000
- ZSP zasilacz atestowany ZSP 135-DR-5A+1 +2xaku 17Ah
- ręczny ostrzegacz pożarowy ROP-4001M
- przewód YnTKSYekw 1x2x0,8
- przewód HDGs 2x1,5
- przewód HDGs 4x1

SBP PROJEKT
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
(DAWNIEJ SPÓŁDZIELCZE BIURO PROJEKTÓW "PROJEKT" SPÓŁDZIELNIA PRACY)
15-427 Białystok, ul. Ujejskiego 4

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

Nazwa zamierzenia budowlanego:
WYMIANA STROPÓW NAD PODPIWNICZENIEM, PRZEBUDOWA
I REMONT PIWNIC WRAZ Z PRZEBUDOWĄ I ROZBUDOWĄ INSTALACJI W GMACHU CHEMII POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ, ZLOKALIZOWANYM PRZY
UL. NOAKOWSKIEGO 3 W WARSZAWIE

Nazwa rys: RZUT PARTERU - System SSP i DSO

Skala	D.T.	Nr rys
1:100	3/2020	1

PROJEKTANT IR ZAWODOWE: ARCHITEKTURY	mgr inż. arch. Marek Tekieli	BY/64/90 — 26.09.2021
PROJEKTANT W ZAKRESIE: INST. SANITARNYCH	mgr Inż. Maciej Cichosz	POL/0039/PWOS/10
PROJEKTANT W ZAKRESIE: INST. TELEKOMUNIKACYJNYCH	inż. Dariusz Mocarski	DT-W/BT/0243/0/01/U
Opracował:	mgr inż. arch. Barbara Surmacz, Władysław Olszyiuk, Marek Małys	