



- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 60 / EI 60
- ŚCIANA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ REI 120
- DRZWI I OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 120
- DRZWI I OKNA O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60
- DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 60 DYMOSZCZELNE
- DRZWI I OKNA ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30
- DRZWI O ODPORNOŚCI OGNIOWEJ EI 30 DYMOSZCZELNE
- DRZWI DYMOSZCZELNE
- OZNACZENIE DRZWI I ISTNIEJĄCYCH O WSKAZANEJ KLASIE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ
- SYSTEM USUWANIA DYMU
- WYDZIELONE POŻAROWO EWAKUACYJNE KLATKI SCHODOWE K1, K2, K3 OD PARTERU DO OSTATNICH KONDYGNACJI
- STREFA POŻAROWA SP 1 (podziemie, klatki schodowe K2 i K3 oraz schody S1 i S2 w podziemiu i na parterze)
- STREFA POŻAROWA SP 2 (parter, piętro I, schody S1, S2 i S3)
- STREFA POŻAROWA SP 3 (piętro II, III i IV, szyby windowe W1 i W2, poddasze)
- STREFA POŻAROWA SP 4 (Audytorium AZ)

UWAGA:
PRZED WYKONANIEM WSKAZANEGO RODZAJU PRAC BUDOWLANYCH NALEŻY DOKONAĆ POMIARÓW WŁASNYCH.
WSZELKIE UŻYTE MATERIAŁY POWINNY POSIADAĆ ODPowiednie POLSKIE ATTESTY. PRACE BUDOWLANE POWINNY BYĆ WYKONYWANE ZGODNIE Z POLSKIMI NORMAMI, PRAWEM BUDOWLANYM I SZTUKĄ BUDOWLANA.

**ANEKS do
EKSPERTYZY TECHNICZNEJ
STANU
OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ
Z M-CA WRZEŚNIA 2014 r.**

Nazwa:
**Budynek Gmachu Chemii
Wydziału Chemicznego
Politechniki Warszawskiej
ul. Noakowskiego 3, 00-664 Warszawa**

Investor:
**POLITECHNIKA WARSZAWSKA
WYDZIAŁ CHEMICZNY
UL. NOAKOWSKIEGO 3, 00-664 WARSZAWA**

OPRACOWAŁ:
mgr inż. Ryszard Projecki
Rzeczoznawca ds. spraw
zabezpieczeń przeciwpożarowych
nr upr. 298/94

Podpis:
inż. bud. inż. Marcin Nocula
Rzeczoznawca budowlany
upr. CBPB pod decyzją 151/97/R
upr. bud. nr 493/67

RZUT PODZIEMIA

Numer rysunku:
2