




C E N T R U M U S Ł U G W S P Ó L N Y C H
W K A T O W I C A C H

ul. Graniczna 27, 40-017 Katowice

 32 357 08 00

NZ.3301.62.2024/ZP-317

Katowice, dn. 23.05.2024 r.

PYTANIE I ODPOWIEDŹ

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nie przekraczającej 130 000,00 zł, przeprowadzane z wyłączeniem stosowania ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 t.j. ze zm.) w oparciu o art. 2, ust. 1, pkt. 1 na wykonanie zadania pn.: **„Remont instalacji odgromowych w Miejskim Przedszkolu Nr 90 im. Wróbelka Elemelka w Katowicach przy ul. Bolesława Chrobrego 39”**.

Pytanie :

1. Proszę o informację, jakiego rodzaju drutu odgromowego będzie musiał użyć Wykonawca. Czy Zamawiający przewidywał użycie drutu stalowego czy aluminiowego?

Odpowiedź :

1. Zamawiający przewidział użycie drutu aluminiowego.

Pełnomocnik Zamawiającego informuje, że niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część Zapytania ofertowego i są wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego.

Beata Lenart – Zastępca Dyrektora CUW