

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie, zawiadamia, iż w postępowaniu na zadanie pn. „**Adaptacja części pomieszczeń bibliotecznych**” wpłynęły zapytania dotyczące wyjaśnienia zapisów SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz. U. 2023, poz. 1605) Zamawiający udziela odpowiedzi na przesłane zapytania.

## ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI

### PYTANIE 1

**Proszę o przedstawienie parametrów, zestawienie stolarki na drzwi EI30.**

**Materiał z jakiego mają być wykonane, wypełnienie, szklenie, kolorystyka etc./**

Zamawiający informuje, iż w ramach zakresu robót budowlanych jest demontaż istniejących drzwi p.poż. EI 30 (aluminiowe, przeszklone) oraz ich ponowny montaż w miejsce wskazane w dokumentacji projektowej. W zakresie nie ma dostawy i montażu nowej stolarki EI 30.

### PYTANIE 2

**Czy należy zamontować wykładzinę na piętrze w ilości 490 m2 (Czy uwzględniono wywinięcie na ściany?) a na parterze tylko 5 m2?**

**W opisie technicznym znajduje się zapis na temat wykładziny pod regałami przesuwными.**

**Pod wykładziny wykonać wylewkę?**

**Proszę o uzupełnienie przedmiarów.**

Zamawiający informuje, iż w przedmiarze uwzględniono wywinięcie wykładziny 5 cm na ściany. W ramach poz. koszt. nr 410 ( 1 piętro) należy uwzględnić : demontaż wykładziny, wykonanie wylewki samopoziomującej ( do 2 mm) oraz montaż nowej wykładziny PCV wraz zgrzewaniem i wywinięciem cokolików na ścianę .

Zamawiający potwierdza obmiar 5,004 m2. Pod regałami przesuwными pozostaje istniejąca wykładzina.

### PYTANIE 3

**Czy wykładzina ma być w 1 kolorze czy 2 kolorach?**

Zamawiający informuje, iż wykładzina ma być w jednym kolorze.

### PYTANIE 4

**Coś jest nie tak w opisie dla 8 szt. regałów 4m długości - nie wychodzi 504mb.**

**Tyle wychodzi przy 9 szt. lub 8 szt. regałów o długości 4,5m.**

**Długości na rzucie są inne. Ilości regałów na rzucie też są większe.**

**Czy szyny mają być na całe pomieszczenie?**

AKADEMIA NAUK STOSOWANYCH

**K-DGT-43-261-1/2024**

im. J. A. Komeńskiego w Lesznie

ul. Adama Mickiewicza 5

64-100 Leszno

Zamawiający informuje iż, należy wycenić regały wg Szczegółowego Opisu Zamówienia: na Remont śmietnika, dostawę i montaż regałów jezdnych dla Biblioteki Uczelnianej ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie. Długość szyn należy dopasować aby rozsunąć 2 rzędy regałów o szerokość 1,0 m.