



OR.271.5.2024

Głogów Małopolski 2024-01-25

**Wyjaśnienia treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)**

**Dotyczy: Modernizacja ulic na terenie miasta Głogów Małopolski (ul. ks. Larymowicza i ul. Jana Pawła II) znak sprawy: OR.271.5.2024,**

Zamawiający działając na podstawie 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2021 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 z późn. zm.) przesyła wyjaśnienia do pytań przesłanych przez Wykonawcę.

**Pytanie nr 1**

Dołączenie Specyfikacji technicznej dla zadania: REMONT DROGI nr 108352R W CIĄGU ULICY JANA PAWŁA II km 0+000 - 0+1057 na działce nr ew. 3131.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający dołącza wnioskowaną Specyfikację techniczną

**Pytanie nr 2**

Prosimy o określenie kategorii ruchu dla obu remontowanych dróg.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Kategoria ruchu dla obu remontowanych dróg - KR2

**Pytanie nr 3**

Dotyczy zadania: REMONT DROGI nr 108352R W CIĄGU ULICY JANA PAWŁA II km 0+000 - 0+1057 na działce nr ew. 3131. Prosimy o określenie rodzaju mieszanki i lepiszczy dla warstwy ścieralnej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rodzaj mieszanki i lepiszczy dla warstwy ścieralnej - AC8S

**Pytanie nr 4**

Prosimy o określenie czy poziome oznakowanie jezdni należy wykonać jako cienko czy grubowarstwowe.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Zamawiający określa oznakowanie poziome jezdni - grubowarstwowe

**Pytanie nr 5**

Dotyczy zadania: Przebudowa ul. Larymowicza w Głogowie Młp. Czy Zamawiający potwierdza? Według dołączonej dokumentacji taka warstwa nie występuje.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Tak, Zamawiający potwierdza wykonanie warstwy odsączającej grubości 10cm dla przebudowywanego chodnika zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 6**

Dotyczy zadania: Przebudowa ul. Larymowicza w Głogowie Młp. Czy Zamawiający potwierdza wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową w ilości 225t? Według dołączonej dokumentacji taka warstwa nie występuje.

Tak, Zamawiający potwierdza wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanką asfaltową w ilości 225t - zgodnie z przedmiarem robót

**Pytanie nr 7**

Dotyczy zadania: Przebudowa ul. Larymowicza w Głogowie Młp. Prosimy o określenie rodzaju mieszanki i lepiszczy dla warstwy ścieralnej i wyrównującej.

**Odpowiedź Zamawiającego:**

Rodzaj mieszanki i lepiszczy dla warstwy ścieralnej i wyrównującej - AC8S

Zamawiający informuje, że termin składania ofert upływa w **dniu 02.02.2024 r. o godz. 10:00**

**BURMISTRZ**  
(-)  
***mgr Paweł Baj***  
(*podpisano kwalifikowanym podpisem*)