



Urząd Gminy w Krzymowie

ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów

RI.271.40.2023

Krzymów, dnia 19.09.2023r.

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY na:

„Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowy istniejących wewnętrznych instalacji wodociągowych (bytowo - hydrantowych) w budynkach szkół podstawowych w Krzymowie i Paprotni”

Postępowanie prowadzone jest zgodnie z „Regulaminem udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie przekracza 130 000 zł netto, w Urzędzie Gminy Krzymów” z dnia 20 września 2021 r.

I. DANE ZAMAWIAJĄCEGO.

Gmina Krzymów z siedzibą Urzędu Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2,
62-513 Krzymów

NIP: 665-27-37-020

REGON: 311019183

tel. 63 241-32-80

Internet: www.krzymow.pl

Adres poczty elektronicznej: krzymow@op.pl

Godziny urzędowania: Pn, śr, czw 7:30-15:30,
Wt 7:30-17:00,
Pt 7:30-14:00

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowych oraz wykonanie na ich podstawie przebudowy istniejących wewnętrznych instalacji wodociągowych w budynkach:
 - 1) Szkoły podstawowej w Krzymowie ul. Główna 1, 62-513 Krzymów,
 - 2) Szkoły podstawowej w Paprotni, ul. Zielona 12, 62-513 Krzymów.
2. Przedmiot i zakres opracowania.
 - 1) Przedmiotem opracowania jest wykonanie projektu przebudowy istniejącej wewnętrznej instalacji wodociągowej (bytowo - hydrantowej) w budynkach szkół wskazanych w punkcie II ust. 1 ppkt. 1 i 2.
 - 2) Opracowanie swoim zakresem obejmuje określenie przebiegu tras oraz rozwiązania technologiczne przebudowy wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynkach szkół wskazanych w punkcie II ust. 1 ppkt. 1 i 2.
 - 3) Dokumentację projektową należy opracować w oparciu o:
 - a) inwentaryzację istniejących instalacji wodociągowych,
 - b) ustalenia z Inwestorem,
 - c) obowiązujące przepisy i normatywy projektowania, a w szczególności:
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022, poz. 1225, ze zm.),
 - Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U.2023, poz. 822),
 - Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. 2023, poz. 682 ze zm.),

- PN-EN 671-1:2012 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 1: Hydranty wewnętrzne z wężem półsztywnym,
- PN-EN 671-2:2012 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 2: Hydranty wewnętrzne z wężem płasko składanym,
- PN-EN 671-3:2009 Stałe urządzenia gaśnicze -- Hydranty wewnętrzne -- Część 3: Konserwacja hydrantów wewnętrznych z wężem półsztywnym i hydrantów wewnętrznych z wężem płasko składanym,
- PN-EN 14540+A1:2008 Węże pożarowe -- Węże nieprzebiegające, płasko składane, do hydrantów wewnętrznych,
- PN-B-02865:1997 Ochrona przeciwpożarowa budynków – Przeciwpożarowe zaopatrzenie wodne – Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa,
- PN-92/B-01706 „Instalacje wodociągowe – wymagania w projektowaniu”,
- PN-84/B-01701 „Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Oznaczenia na rysunkach”. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych tom II – Instalacje sanitarne i przemysłowe”,

3. Opis stanu istniejącego i rozwiązań projektowych w budynku szkoły podstawowej w Krzymowie:

Jest to obiekt wolnostojący, dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III stanowiący jedną strefę pożarową o powierzchni użytkowej 2076,96 m² i kubaturze całkowitej wynoszącej 10813,86 m³.

W istniejącym budynku szkoły znajduje się instalacja wodociągowa zasilająca z jednej magistrali obwodowej wszystkie odbiorniki tj. bytowe oraz hydranty. Hydranty wewnętrzne nie obejmują zasięgiem całej powierzchni strefy pożarowej na parterze oraz brak hydrantów wewnętrznych w piwnicy i na I piętrze.

Na hydrantach nie ma zapewnionego odpowiedniego ciśnienia wody do celów p.poż. Opracowany projekt powinien uwzględnić przebudowę instalacji wodociągowej w postaci wybudowania nowej instalacji hydrantowej zasilanej z istniejącego przyłącza.

W ramach robót przewiduje się:

- 1) Wybudowanie osobnej instalacji hydrantowej niezależnej od instalacji bytowej zasilanej z istniejącego przyłącza z rur stalowych ocynkowych,
- 2) Demontaż istniejących hydrantów wraz z zaślepieniem króćców przyłączeniowych od strony instalacji,
- 3) Przebudowę istniejącego zestawu wodomierzowego,
- 4) Montaż nowych hydrantów H25 wraz z szafkami i wężem półsztywnym,
- 5) Montaż nowych odcinków instalacji wody,
- 6) Wymieniony zakres prac wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest wykonanie próby szczelności polegającej na płukaniu instalacji, a następnie wykonane odcinki wodociągów należy poddać próbom ciśnieniowym zgodnie z PN-81/B-107000- „Przewody wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

4. Opis stanu istniejącego i rozwiązań projektowych w budynku szkoły podstawowej w Paprotni.

Jest to obiekt wolnostojący, jednokondygnacyjny, bez podpiwniczenia, zakwalifikowany do kategorii zagrożenia ludzi ZL III. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 1012,31 m² i kubaturze całkowitej wynoszącej 4987 m³. Budynek o wysokości 5,4 m zaliczany do grupy wysokości budynków niskich (N). Budynek Szkoły Podstawowej został wyposażony w instalację wodociągową przeciwpożarową w postaci trzech hydrantów wewnętrznych 25 mm z wężem płasko składanym w ilości 3 sztuk, które znajdują się: jeden przy wejściu do szkoły, jeden na komunikacji budynku oraz jeden przy sali gimnastycznej. Jednakże hydranty te nie

obejmują swym zasięgiem całej strefy chronionej. Odległość od hydrantu znajdującego się przy wejściu głównym do budynku do najdalej położonego punktu w pomieszczeniu oddziału przedszkolnego wynosi ok. 35 m.

Na hydrantach nie ma zapewnionego odpowiedniego ciśnienia wody do celów p.poż. Projekt zakłada przebudowę instalacji wodociągowej w postaci wybudowania nowej instalacji hydrantowej zasilanej z istniejącego przyłącza.

W ramach robót przewiduje się:

- 1) Wybudowanie osobnej instalacji hydrantowej niezależnej od instalacji bytowej zasilanej z istniejącego przyłącza z rur stalowych ocynkowych,
- 2) Demontaż istniejących hydrantów wraz z zaślepieniem króćców przyłączeniowych od strony instalacji,
- 3) Przebudowę istniejącego zestawu wodomierzowego,
- 4) Montaż nowych hydrantów H25 wraz z szafkami i węzłem półsztywnym,
- 5) Montaż nowych odcinków instalacji wody,
- 6) Wymieniony zakres prac wykonać zgodnie z projektem uzgodnionym z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, a warunkiem dopuszczenia do użytkowania urządzenia przeciwpożarowego jest wykonanie próby szczelności polegającej na płukaniu instalacji, a następnie wykonane odcinki wodociągów należy poddać próbom ciśnieniowym zgodnie z PN-81/B-107000- „Przewody wewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

III. PODZIAŁ ZAMÓWIENIA NA CZĘŚCI I WIZJA LOKALNA

1. Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oferty (**załącznik nr 1**) na całe zadania oraz oddzielnie dla każdej ze szkół.
2. Zamawiający przed złożeniem oferty zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej w poszczególnych obiektach. Osoba do kontaktu Pan Jacek Popielarz – tel. 512565011.

IV. WYKONANIE ZAMÓWIENIA

1. Termin realizacji zamówienia: **do 29.02.2024 r.**

IV. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

1. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy spełniający niżej określone warunki:
 - 1) posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe, uprawnienia pozwalające na należyte jej wykonanie,
 - 2) posiadają uprawnienia do wykonania określonej działalności,
 - 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
 - 4) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,
 - 5) akceptują warunki realizacji Zamówienia określone w we wzorze umowy - **załącznik nr 2**,

V. KRYTERIUM OCENY

1. Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty będzie najniższa wartość oferty.
2. Zamawiający nie przewiduje negocjacji cen.
3. Jeżeli w postępowaniu nie można będzie dokonać wyboru najkorzystniejszej oferty, ze względu na to, że zostały złożone oferty z taką samą ceną, Zamawiający wezwie Wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez Zamawiającego ofert dodatkowych. Wykonawcy składający oferty dodatkowe, nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w poprzednio złożonych ofertach.

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

1. Oferty cenowe prosimy składać za pomocą platformy zakupowej Gminy Krzymów: https://platformazakupowa.pl/pn/ug_krzymow uzupełniając elektroniczny formularz oraz załączając formularz ofertowy - załączniki nr 1 w terminie: do **dnia 28 września 2023 r. do godziny 8:00.**
2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 września 2023 r o godz. 08:10
3. Zamawiający zawiadomi wszystkich Wykonawców, którzy ubiegali się o udzielenie zamówienia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
4. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana uchyli się od zawarcia umowy, Zamawiający wybierze kolejną ofertę najkorzystniejszą spośród złożonych ofert, bez przeprowadzenia ich ponownej oceny.
5. Zamawiający zastrzega prawo do:
 - a) zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru którejkolwiek z ofert,
 - b) żądania szczegółowych informacji i wyjaśnień od oferentów na każdym etapie postępowania,
 - c) zmiany terminów wyznaczonych w ogłoszeniu,
 - d) odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie,

VII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gmina Krzymów reprezentowana przez Wójta Gminy Krzymów z siedzibą w Urzędzie Gminy w Krzymowie, ul. Kościelna 2, 62-513 Krzymów;
2. inspektorem ochrony danych osobowych w Gminie Krzymów jest wyznaczony pracownik gminy dostępny pod nr tel. 63 241-32-90 lub adresem e mail krzymow@op.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego nr RI.271.37.2023 pn: „Wykonanie dokumentacji projektowych i przebudowy istniejących wewnętrznych instalacji wodociągowych (bytowo - hydrantowych) w budynkach szkół podstawowych w Krzymowie i Paprotni” w trybie zapytania ofertowego.
4. odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 18 oraz art. 74 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023 r., poz. 1605 ze zm.), dalej „ustawa Pzp”;
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 78 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy, zgodnie z jednolitym wykazem akt;
6. obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
7. w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
8. podanie przez Pana/Panią/Państwa dodatkowych danych osobowych (tj. niewynikających z ustawowego obowiązku) jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przedmiotowym postępowaniem.
9. posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych *;
- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO **,;
- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
 - nie przysługuje Pani/Panu:
 - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
 - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
 - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Wójt Gminy Krzymów
/-/ *Danuta Mazur*

Załączniki:

1. Formularz ofertowy
2. Projektowane postanowienia umowy,