



ŻMIGRÓD

Urząd Miejski w Żmigrodzie
Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród
tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl

IRL.271.1.2022

Żmigród, dnia 1 lutego 2022 r.

Do wiadomości publicznej

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: „Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobrosławice”

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień publicznych (*t. j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129*), w związku z wniesionym przez Wykonawcę na podstawie art. 284 ust. 1 ww. ustawy zapytaniem o wyjaśnienie treści SWZ w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym pn.: „**Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dobrosławice**” Zamawiający przedstawia poniżej pytania oraz udzielone odpowiedzi.

Pytanie nr 1

Szanowni Państwo, w nawiązaniu do przetargu na budowę świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Dobrosławice, prosimy o odpowiedź czy dopuszczają Państwo (i projektant) zmiany materiałowe i usprawnienia technologicznie do budowy ww. obiektu względem pierwotnej dokumentacji.

Ewentualne zmiany dotyczą:

- fundament: płyta fundamentowa wg. technologii 3Q - (50 cm piasku ubitego, 20 cm styropianu EPS / beton C20/25 W8, zbrojenie rozproszone stalowe 25kg/m³ oraz zbrojenie łączone strzemionami pod ścianami zewnętrznymi);
- ściana zewn.: od wewnątrz farba biała 2x / szpachlowanie łączeń / płyta fermacell / konstrukcja drewniana 14,5x4,5 + wełna mineralna / membrana wiatroszczelna / ruszt pod siding / siding drewniany malowany
- ściana wewn.: od wewnątrz farba biała 2x / szpachlowanie łączeń / płyta fermacell / konstrukcja drewniana 9,5 x 4,5 + wełna mineralna / płyta fermacell / szpachlowanie łączeń / wewnątrz farba 2x
- strop: sufit podwieszany g-k szpachlowany i malowany na biało, / ruszt / wełna mineralna + konstrukcja - pas dolny więzara drewno c24
- dach: dachówka betonowa / łaty + kontrłaty / membrana / konstrukcja więzara (poddasze nieużytkowe zimne).

Z góry dziękujemy za udzielenie odpowiedzi.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zmiany konstrukcyjne i materiałowe względem pierwotnej dokumentacji. Wszystkie ewentualne zmiany powinny zostać zatwierdzone przez projektanta oraz zamawiającego. Jeśli wprowadzane zmiany skutkują koniecznością uzyskania dodatkowych uzgodnień i pozwoleń to przeprowadzenie odpowiednich procedur i postępowania jest po stronie Wykonawcy.

Zatwierdził

Zastępca Burmistrza Gminy Żmigród

Jerzy Siuda

Pismo sporządziła: Paulina Małys
Referat Inwestycji i Rozwoju Lokalnego
e-mail: irl@zmigrod.com.pl, p.pilarski@zmigrod.com.pl tel: 71 385 30 50 w. 30

Urząd Miejski
w Żmigrodzie

Plac Wojska Polskiego 2-3
55-140 Żmigród

tel. 71 385 30 50
e-mail: urząd@zmigrod.com.pl