



ZP.271.11.2022

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami pn. „**Budowa oświetlenia typu LED na terenie gminy Kwidzyn – Etap II**”.

Działając na podstawie przepisu art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiający informuje, że do w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęły zapytania do treści SWZ o wyjaśnienie następujących kwestii:

1. Dotyczy Etap II , zadanie I Brachlewo.

Czy w związku z tym, że szafa SO i słup L1 nie podlegają demontażowi, ułożona jest również linia kablowa od ZKP poprzez SO do L1 z YAKXS 4x35?

Odp.: Zamawiający potwierdza, że linia kablowa od ZKP poprzez SO do L1 z YAKXS 4x35 jest ułożona.