

UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI NA STRONIE
INTERNETOWEJ PROWADZONEGO POSTĘPOWANIA

2023-95847

**Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zaprojektowanie i wykonanie modernizacji w budynku komunalnym przy ul. 23 Lutego 18 w Poznaniu”**

Zamawiający, Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych Sp. z o.o., informuje, że w toku ww. postępowania wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Działając na podstawie art. 284. ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych, Zamawiający udziela wyjaśnień treści:

Pytanie 1:

1. Prosimy o doprecyzowanie zapisów PFU; "wykonanie izolacji przeciwwilgociowej należy przewidzieć odcinkowo z zachowaniem szczególnej ostrożności. " Prosimy o wskazanie przez Zamawiającego, gdzie przewiduje wykonanie takich izolacji i z użyciem jakich materiałów?

Odpowiedź 1:

Przedmiotowy budynek składa się z części frontowej i części oficyny. Instalacja zimnej wody użytkowej zaopatrującej część oficyny w wodę jest prowadzona przez podwórze. Prowadzenie nowej poziomej części instalacji zimnej wody użytkowej może ingerować w ściany zewnętrzne budynku, które należy przywrócić do stanu istniejącego z zachowaniem ciągłości izolacji przeciwwilgociowej. Zamawiający dopuszcza do zastosowania preparaty zapewniającą wodoszczelną powłokę impregnującą, masę fundamentową (np firm: Watco, IsolBau, Dysperbit itp.), Wybrany materiał musi mieć: Aprobata Techniczną, Dokumenty dopuszczenie do stosowania w kraju, Deklarację zgodności, Atest Higieniczny.