

# Rzut poziomy parteru



— Instalacja centralnego ogrzewania

**B1** Plan c.o.  
 CV22-60 0,7m – grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostaticznym z nastawą wstępną  
 HW20-60 0,7m – grzejnik płytowy z podłączeniem dolnym z wbudowanym zaworem termostaticznym z nastawą wstępną wykonanie higieniczne

UWAGA:  
 Przed zamówieniem grzejników należy zweryfikować możliwość montażu dobranych urządzeń.

Plany c.o. prowadzić po ścianach.  
 Podłączenia grzejników prowadzić w listwach przypodłogowych

Przewody poziome prowadzić ze spadkiem min. 0,3%  
 Zespoły regulacyjne kurtny powietrznej oraz nagrzewnic centrali wentylacyjnej pozostawić bez zmian. Nastawy i średnice zaworów równoważących zweryfikować przed zamówieniem.

PRZEDMIOT OPRACOWANIA: WYMIANA INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA W BUDYNKU PRZY UL. DĄBROWSKIEGO 4 W ŚWINOUJŚCI			
TREŚĆ RYSUNKU: RZUT PARTERU – INSTALACJA C.O.			
PROJEKTANT:	mgr inż. GRZEGORZ LESNER Upr. nr 365/Sz/83, 116/Sz/80	BRANŻA:	SANITARNIA
OPRACOWAŁ:	mgr inż. GRZEGORZ LESNER Upr. nr 365/Sz/83, 116/Sz/80	FAZA:	PROJ. BUDOWLANY
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. IWONA KANIEWSKA Upr. nr ZAP/0204/PBS/15	DATA:	PAŹDZIERNIK 2016
ZLECENIODAWCA:	ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ W ŚWINOUJŚCI	SKALA:	1:100