

Łeba, dnia 14 kwietnia 2022 r.

RI.271.21.2.2022.MJ

ZMIANA TREŚCI SWZ II

Działając zgodnie z art. 286 Ustawy Prawo zamówień publicznych zmienia się treść Specyfikacji Warunków Zamówienia dotyczącej postępowania pn:

Budowa pomostów pływających oraz przystani kajakowych w 0+925 i 0+980 km rzeki Chelst wraz z polem biwakowym

Zamienia się treść elementów Załącznika nr 8 na elementy jak w Załączniku nr 1 do niniejszej zmiany.

Do Działu IV ust. 3 dodaje się w miejscu opisywania parametrów równoważności następujący tekst:

W dokumentacji projektowej znajduje się wyrób opisany „Pompo-rozdrabniacz np. Grundfos Sololift WC-3”. Zamawiający informuje, że dopuszcza wyroby równoważne a kryterium oceny równoważności jest objętość zbiornika, która musi wynosić minimum 8 litrów oraz przepływ, który musi wynosić ok. $Q_{max} = 149$ l/min (lub zamiennie o parametrach tłoczenia: ok. 5m w pionie i ok. 100m w poziomie). Jeśli zaproponowany wyrób jako równoważny będzie posiadał minimum te parametry, wyrób zostanie dopuszczony jako równoważny.