

LEGENDA:

- A — Moduł wejść/wyjść FDCIO221 1 wej. / 1 wyj.
- B — Moduł wejść/wyjść FDCIO222 4 wej. / 4 wyj.
- Czujka optyczna dymu OP720
- Czujka optyczna dymu OP720 ze wskaźnikiem zadziałania FDAI91
- Czujka temperatury HI720
- Ręczny ostrzegacz pożarowy ROP FDME221 w obudowie FDMH291-R
- ZB — Zasilacz buforowy EN-54 5A 2x28Ah
- Klapa ppoż wentylacji

- Kabel YnTKSYekw 1x2x0,8 mm
- Kabel HTKSHPH90 1x2x1,0 mm
- Kabel YnTKSYekw 2x2x0,8 mm
- Kabel YnTKSYekw 4x2x0,8 mm
- Kabel HTKSHPH90 4x2x0,8 mm
- Kabel HTKSHPH90 2x2x1,0 mm
- Kabel NHXH FE180/ E90 3x1,5
- Kabel NHXH FE180/ E90 3x2,5
- Kabel NHXH FE180/ E90 5x2,5
- Przewód OMY 2x0,75; OMY 2x1
- Puszka połączeniowa PIP-2AN rozgałęźna
- Przejście w pionie instalacje teletechniczne
- Zakres objęty opracowaniem
- P.XX.YY — Numaracja elementów pętli dozorowej rozbudowanej P - numer kolejnej pętli, XX - numer strefy dozorowej, YY - numer elementu w pętli

UWAGA:
1. ISTNIEJĄCA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU CSP ZAMONTOWANA W BUDYNKU PORTIERNI
2. ISTNIEJĄCA OBIEKTOWA CENTRALA SYGNALIZACJI POŻARU CSP-01 ZAMONTOWANA W BUDYNKU BLOKU ŁÓŻKOWEGO W POM. 0.I.05 OBIE CENTRALE POŁĄCZONE ZE SOBĄ POPRZEZ MAGISTRALĘ
3. W CELU PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANEJ PĘTLI DOZOROWEJ ISTNIEJĄCĄ CENTRALĘ CSP-01 NALEŻY ROZBUDOWAĆ O ELEMENTY WYMIENIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POŻARU SSP - RZUT KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ K1	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELĘGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY – II ETAP				
LOKALIZACJA:	OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO dz. nr 4/6; OBRĘB 0030	PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY			
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22	BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA: 10.09.2020r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	Nr upr. WKP/0200/PWOE/17	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0290/17	PODPIS:	
SPRAWDZAJĄCY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	Nr upr. WKP/0258/PWOE/15	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0280/15	PODPIS:	NR RYS: E16
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI			PODPIS:	