



ETAP 2			
Nr	Nazwa pomieszczenia	Posadzka	Pow. (m <sup>2</sup> )
3.36	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	3,10
3.37	Łazienka	plytki gresowe	2,85
3.38	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	14,50
3.39	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,14
3.40	Łazienka	plytki gresowe	3,84
3.41	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	24,65
3.42	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	23,95
3.43	Przedśionek	wykładzina pcv (higieniczna)	6,66
3.44	Łazienka	plytki gresowe	3,84
3.45	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	25,95
3.46	Pokój 3 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	19,17
3.48	Łazienka	plytki gresowe	2,85
3.49	Pokój 6 os.	wykładzina antyelektrostatyczna	56,55
3.52	Łazienka	plytki gresowe	3,62
3.53	Pokój 4 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	28,00
3.54	Pokój ordynatora	wykładzina pcv (higieniczna)	16,40
3.55	Klatka schodowa	istniejąca	32,11
3.56	Łazienka	plytki gresowe	2,07
3.57	Łazienka	plytki gresowe	3,14
3.58	Pokój 2 os.	wykładzina pcv (higieniczna)	17,42
3.59	Gabinet diagnostyczno-zabiegowy	wykładzina antyelektrostatyczna	19,73
3.60	Pokój lekarzy	wykładzina pcv (higieniczna)	32,18
3.61	Wc	plytki gresowe	2,65
3.62	Pokój przygotowawczy-lekowy	wykładzina antyelektrostatyczna	16,80
3.63	Punkt pielęgniarski	wykładzina pcv (higieniczna)	16,86
3.64	Pokój pielęgniarek oddziałowych	plytki gresowe	11,45
3.65	Pomieszczenie techniczne	kraft Wema	1,81
3.66	Kuchnia oddziałowa	plytki gresowe	8,51
3.67	Sekretariat	wykładzina pcv (higieniczna)	9,39
3.68	Toaleta dla personelu	plytki gresowe	6,00
3.69	Brudownik	plytki gresowe	12,30
3.70	Łazienka dla osób niepełnosprawnych	plytki gresowe	10,80
3.74	Pokój 2 os. - izolatka	wykładzina pcv (higieniczna)	17,08
3.75	Korytarz	wykładzina pcv	108,37
RAZEM:			570,74

- LEGENDA:
- Kanady powietrza nawiewanego z pomieszczeń
  - Kanady powietrza nawiewanego do pomieszczeń
  - kratka drzwiowa pow. czynna min. 200cm<sup>2</sup> (lub podcięcie drzwi)
  - UWAGA: wszystkie drzwi do pomieszczeń w których przewidziano wyłącznie nawiew lub wywiew wyposażone w kratki drzwiowe (lub podcięcie drzwi)
  - kratka nawiewna stałowa z pojedynczym rzędem kierownic poziomych i przepustnicą regulacyjną
  - anemostat tolerancyjowy wywiewny montowany w suficie
  - anemostat tolerancyjowy wywiewny montowany w ścianie
  - tłumik akustyczny
  - anemostat sufitowy dwustronny z przepustnicą regulacyjną
  - anemostat sufitowy czterostronny z przepustnicą regulacyjną
  - przepustnica regulacyjna jednopłaszczyznowa
  - przepustnica regulacyjna wielopłaszczyznowa

**TYTUŁ RYSUNKU:** INSTALACJA WENTYLACJA MECHANICZNEJ I ODYMIANIA KLATKI K1 - RZUT II PIĘTRA

**TEMAT:** PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODDZIAŁAMI PIELĘGNIACZYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY - II ETAP

**LOKALIZACJA:** 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22 działka nr 4/1; 4/6 obręb 0030, Ostrów Wlkp.

**INWESTOR:** ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22

**PROJEKTANT:** MGR INŻ. MACIEJ CYBA branża sanitarna

**SPRAWDZAJĄCY:** DR INŻ. BARTOSZ CYBA branża sanitarna

**ASYSTENT PROJEKTANTA:** MGR INŻ. WOJCIECH WIEŁA

**PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA**

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

MGR INŻ. ARCH. WIEŚŁAW MOTYL

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18

TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa.arcus@osw.pl

**PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWAŁY ZAMIENNY**

**BRANŻA:** SANITARNA

Nr upr. UAN 7342-3/94

Nr przm. do izby. WKP-/IS/0274/03

Nr upr. WKP/0345/POOS/12

Nr przm. do izby. WKP-/IS/0102/13

Nr upr. -

Nr przm. do izby. -

DATA: 04.09.2020r.

PODPIS:

PODPIS:

PODPIS:

SKALA: 1:100

NR RYS: WM2