

LEGENDA:

- Rozdzielnice elektryczne
- Szafy instalacji teletechnicznych
- Instalacja połączeń wyrównawczych
- LSW — Lokalna szyna wyrównania potencjału
- MSW — Miejscowa szyna wyrównania potencjału

UWAGA:
- układ sieci TN-S
- ochrona przeciwporażeniowa - samoczynne wyłączenie zasilania

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania. Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:	POŁĄCZENIA WYRÓWNAWCZE - SCHEMAT BLOKOWY	PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIETRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELĘGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY – II ETAP				
LOKALIZACJA:	OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO dz. nr 4/6; OBRĘB 0030	PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY			
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63–400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20–22	BRANŻA: ELEKTRYCZNA		DATA: 10.09.2020r.	SKALA: 1:-
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	Nr upr. WKP/0200/PWOE/17	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0290/17	PODPIS:	
SPRAWDZAJACY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA	Nr upr. WKP/0258/PWOE/15	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0280/15	PODPIS:	NR RYS: E08
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI			PODPIS:	