



UWAGI:

- Należy wykonać dwa niezależne systemy instalacji domofonu
- Lokalizację montażu poszczególnych elementów systemu należy ustalić na budowie na podstawie aranżacji wnętrz i projektu elektrycznego
- Urządzenia instalacji kontroli dostępu i zasilacze instalacji domofonu należy zamontować w obudowie natynkowej wyposażonej w zamek
- Dostawa i montaż elektrozaczepu po stronie dostawcy stolarki drzwiowej
- Połączenia pomiędzy poszczególnymi urządzeniami wykonać zgodnie z DTRką urządzeń
- Przejścia instalacji przez przegrody ppoż należy uszczelnić pianką/masą o odpowiedniej odporności ogniowej

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA DOMOFONU I KONTROLI DOSTĘPU - SCHEMAT BLOKOWY		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl			
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELEGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY – II ETAP		PROJEKT BUDOWAŁY ZAMIENNY			
LOKALIZACJA:	OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO dz. nr 4/6; OBRĘB 0030					
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22		BRANŻA:	ELEKTRYCZNA	DATA:	10.09.2020r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA		Nr upr. WKP/0200/PWOE/17	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0290/17	PODPIS:	1:-
SPRAWDZAJACY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA		Nr upr. WKP/0258/PWOE/15	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0280/15	PODPIS:	NR RYS:
OPRACOWAĆ:	MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI				PODPIS:	E12