



LEGENDA:

Głośnik 6W 165mm szerokopasmowy montaż naścienny
kąt emisji 180°, transformator 100V, 10/6/3/1,5/0,75Wat
DAL 165-6-PP

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4 - Linia A

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4 - Linia B

Zakres objęty opracowaniem - oddział
ortopedii i traumatologii

UWAGI:
- przewodowanie lini głośnikowych naprzemiennie
- istniejąca centrala DSO - zamontowana w budynku bloku łóżkowego w pom. 0.I.05 na kondygnacji piwnicy,
- przejścia przez ściany, stropy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć za pomocą certyfikowanych systemów ognioochronnych

UWAGI:
1. ISTNIEJĄCA CENTRALA DSO IVO (pAudio) - ZAMONTOWANA W BUDYNKU BLOKU ŁÓŻKOWEGO W POM. 0.I.05 NA KONDYGNACJI PIWNICY
2. W CELU PRZYŁĄCZENIA PROJEKTOWANYCH LINII GŁOŚNIKOWYCH ISTNIEJĄCĄ CENTRALĘ DSO NALEŻY ROZBUDOWAĆ O ELEMENTY WYMNIENIONE W CZĘŚCI OPISOWEJ PROJEKTU.

Zawarte w projekcie typy i producenci urządzeń służą jedynie określeniu standardów wykonania.
Dopuszcza się stosowanie urządzeń innych producentów pod warunkiem zachowania wyznaczonych parametrów wizualno-jakościowych oraz technicznych. Wszelkie odstępstwa od projektu należy uzgodnić na etapie wykonawstwa z Inwestorem.

UKŁAD SIECI TN-S
OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:

INSTALACJA DŹWIĘKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO- SCHEMAT BLOKOWY

TEMAT:

PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELĘGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY – II ETAP

LOKALIZACJA:

OSTRÓW WIELKOPÓLSKI UL. LIMANOWSKIEGO dz. nr 4/6; OBRĘB 0030

INWESTOR:

ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63–400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20–22

PROJEKTANT:

MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA

SPRAWDZAJACY:

MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA

OPRACOWAŁ:

MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI

PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA

ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE

MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL

63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI. UL. KROTOSZYŃSKA18

TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl

PROJEKT BUDOWAŁY ZAMIENNY

BRANŻA:

ELEKTRYCZNA

DATA:

10.09.2020r.

SKALA:

1:-

Nr upr.

WKP/0200/PWOE/17

Nr przyn. do izby.

WKP/IE/0290/17

PODPIS:

Nr upr.

WKP/0258/PWOE/15

Nr przyn. do izby.

WKP/IE/0280/15

PODPIS:

NR RYS:

E21