



**LEGENDA**

Oprawy oświetlenia podstawowego

Oprawa np. EUROPANEL N LED 31W 4800LM MICRO-PRM IP44 E 840 34

Oprawy oświetlenia awaryjnego z systemem autotestu o czasie pracy w stanie awaryjnym 1h

Oprawa awaryjna np. LOVATO 2 LV20 3W E 1h SE AT posiadająca certyfikat CNBOP

Oprawy oświetlenia awaryjnego - kierunkowa z systemem autotestu o czasie pracy w stanie awaryjnym 1h

Oprawa awaryjna ewakuacyjna np. ARROW N ARN 1W E 1h SE AT WH posiadająca certyfikat CNBOP

Łącznik jednobiegunowy p/t nr rozdzielnic/nr obwodu/nr łącznika

UKŁAD SIECI TN-S OCHRONA OD PORAŻEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA					
TYTUŁ, RYSUNKU:	INSTALACJA OŚWIETLENIA - RZUT KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ K1		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOJYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA 18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl		
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIELEGNACYJNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY - II ETAP		PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY		
LOKALIZACJA:	OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO dz. nr 4/6; OBRĘB 0030		BRANŻA: ELEKTRYCZNA		
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22		Nr upr. WKP/0200/PWOE/17	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0290/17	DATA: 10.09.2020r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA		Nr upr. WKP/0258/PWOE/15	Nr przyn. do izby. WKP/IE/0280/15	PODPIS:
SPRAWDZAJACY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA				NR RYS: E02
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI				PODPIS: