



LEGENDA:



Głośnik 6W 165mm szerokopasmowy montaż naścienny  
kąt emisji 180°, transformator 100V, 10/6/3/1,5/0,75Watt  
DAL 165-6-PP



Istniejąca szafa - centrala DSO  
- zamontowana w pom. 0.I.06

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4 - Linia A

Kabel HTKSHPH90 E90 1x2x1,4 - Linia B



Zakres objęty opracowaniem

UWAGI:

- oprowadowanie linii głośnikowych naprzemiennie
- istniejąca centrala DSO - zamontowana w budynku bloku łóżkowego w pom. 0.I.05 na kondygnacji piwnicy,
- przejścia przez ściany, stropy oddzielenia przeciwpożarowego zabezpieczyć za pomocą certyfikowanych systemów ognioochronnych
- Linie głośnikowe prowadzić w korytach kablowych E90 w kanale instalacyjnym i w szachtach kablowych.

UKŁAD SIECI TN-S  
OCHRONA OD PORAZEŃ-SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE ZASILANIA

TYTUŁ RYSUNKU:	INSTALACJA DŹWIKOWEGO SYSTEMU OSTRZEGAWCZEGO DSO - RZUT KONDYGNACJI KLATKI SCHODOWEJ		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOYTL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl	
TEMAT:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODCINKAMI PIĘLĘGNIACZYNIAMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY - II ETAP		PROJEKT BUDOWALY ZAMIENNY	
LOKALIZACJA:	OSTRÓW WIELKOPOLSKI UL. LIMANOWSKIEGO		BRANŻA: ELEKTRYCZNA	
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22		DATA: 10.09.2020r.	SKALA: 1:100
PROJEKTANT:	MGR INŻ. ŁUKASZ CHMIELEWSKI SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA		Nr przyn. do izby. WKP/IE/0290/17	PODPIS:
SPRAWDZAJACY:	MGR INŻ. ANDRZEJ MIEZIANKO SPECJALNOŚĆ: INSTALACYJNA		Nr przyn. do izby. WKP/IE/0280/15	PODPIS:
OPRACOWAŁ:	MGR INŻ. MAREK KARPIŃSKI		PODPIS:	NR RYS: E20