



Pod strópiem
1. Wentylator wysięgowy
OHG1/4-560-6/18-0,75kW
Vw=5500m3/h, dp=150Pa
(włóciac ssawny osiatkował)
2. Kłapa ppoz.
V0370-BE230-12-900-630
3. Wyrzutnia powietrza 900x630

LEGENDA:
// Kanaly powietrza świeżego
// Kanaly powietrza wywiewanego

TYTUŁ RYSUNKU: INSTALACJA WENTYLACJA MECHANICZNEJ I ODYMIANIA KLATKI K1 - RZUT PODDASZA		PRACOWNIA ARCHITEKTONICZNA ARCHITEKTURA, URBANISTYKA, DORADZTWO INWESTYCYJNE MGR INŻ. ARCH. WIESŁAW MOTYL 63-400 OSTRÓW WIELKOPOLSKI, UL. KROTOSZYŃSKA18 TEL: 62 5924200 FAX: 62 5924201 E-MAIL: pa_arcus@osw.pl	
TEMA:	PRZEBUDOWA DRUGIEGO PIĘTRA BLOKU ŁÓŻKOWEGO NA ODDZIAŁ INTERNISTYCZNY Z DWOMA ODDZIAŁAMI PIELĘGNIACZYNYMI PO 30 ŁÓŻEK KAŻDY - II ETAP	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWAŁY ZAMIENNY	
LOKALIZACJA:	63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22 działka nr 4/1; 4/6 obręb 0030, Ostrów Wlkp.	BRANŻA:	DATA:
INWESTOR:	ZESPÓŁ ZAKŁADÓW OPIEKI ZDROWOTNEJ 63-400 OSTRÓW WLKP. UL. B.LIMANOWSKIEGO 20-22	SANITARNA	04.09.2020r.
PROJEKTANT:	MGR INŻ. MACIEJ CYBA branża sanitarna	Nr upr. UAN 7342-3/94	Nr przyn. do izby. WKP-/IS/0274/03
SPRAWDZAJĄCY:	DR INŻ. BARTOSZ CYBA branża sanitarna	Nr upr. WKP/0345/POOS/12	Nr przyn. do izby. WKP-/IS/0102/13
ASYSTENT PROJEKTANTA:	MGR INŻ. WOJCIECH WIEŁA	Nr upr. -	Nr przyn. do izby. -
		PODPIS:	PODPIS:
		SKALA:	
		1:100	
		NR RYS:	
		WM3	