

OZNACZENIA:

ISTNIEJĄCY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8
- optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć
- ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć
- sygnalizator głosowy wewnętrzny

PROJEKTOWANA INSTALACJA ODDYMIANIA

- CSO centrala sterowania oddymianiem
- ręczny przycisk oddymiania
- NO M siłownik klapy oddymiającej, siłownik drzwi oddymiających,
- optyczna czujka dymu
- przycisk przewietrzania

PROJEKTOWANY SYSTEM SYGNALIZACJI POŻAROWEJ

- optyczna czujka dymu z izolatorem zwarć
- ręczny ostrzegacz pożarowy z izolatorem zwarć
- sygnalizator głosowy wewnętrzny
- moduł sterujący z 1wyjściem
- elektromagnetyczne trzymacze drzwiowy
- kabel YnTKSYekw 1x2x0,8

LEGENDA

- X/Y — Istniejące okna i drzwi bez odporności ogniowej
- X/Y EIX — Istniejące okna i drzwi odporności ogniowej
- X/Y EIX — Projektowane okna i drzwi odporności ogniowej
- Projektowane ścianki z płyt GKF odporności ogniowej

TEMAT: PRZEBUDOWA BUDYNKU DOMU STUDENTA "UŚKA" W CELU DOSTOSOWANIA DO OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ		TEMAT RYSUNKU: **INSTALACJA SYGNALIZACJI POŻARU** **RZUT PIĘTRA 2 (DS "UŚKA")**
OBIEKT: DOM STUDENTA "UŚKA" UL. BIELSKA 66, CIESZYN DZIAŁKA O NR EW. 4/2 OBRĘB GEODEZYJNY NR 39		
INWESTOR: UNIWERSYTET ŚLĄSKI W KATOWICACH UL. BANKOWA 12, 40-007 KATOWICE		
OPRACOWUJĄCY: MGR INŻ. RAFAŁ DĄBROWSKI	JEDNOSTKA PROJEKTOWA: **P. U. P. "UTEX" SP. Z O. O.** 44-105 GLIWICE, UL. STRZELECKIEGO 27	FAZA: **PROJEKT TECHNICZNY WYKONAWCZY**
PROJEKTANT: MGR INŻ. AGNIESZKA ORŁOWSKA UPR. PROJ. NR: SLK/3985/PWOE/11		DATA: **MAJ 2022** SKALA: 1:100 NR RYSUNKU: **E-13**
SPRAWDZAJĄCY: MGR INŻ. PRZEMYSŁAW ORŁOWSKI UPR. PROJ. NR: SLK/9278/PWIBE/21		