

GK.7021.26.14.2022

Gorlice, 2022.02. 14

URZĄD GMINY GORLICE
ul. 11 Listopada 2 38 300 Gorlice

WARUNKI PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ		
Inwestor		Gmina Gorlice
Adres		Ul. 11 Listopada 2, 38-300 Gorlice,
Obiekt		Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków w miejscowości Kobylanka i Dominikowice.
Adres przyłączonego obiektu		Kobylanka - Rejon „Rozbój”,
W nawiązaniu do złożonego wniosku Urząd Gminy Gorlice: - zapewnia dostawę wody do celów bytowych zgodnie z złożonym wnioskiem.		
Wymagania techniczne		
Sieć i przyłącza wodociągowe		
1.	Miejsce włączenia:	- proponowane do kolektora wodociągowe Dn-110 PEHD 100, przebiegającego przez działkę 1152/6, w miejscowości Kobylanka
2.	Miejsce dostarczania wody	- pomieszczenie wodomierzowe w budynku, zaopatrzone w kratkę ściekową,
3.	Lokalizacja układu pomiarowego	- bezpośrednio na ścianie po wejściu rurociągiem do budynku
4.	Układ pomiarowy – podejście wodomierzowe	- układ pomiarowy tj. wodomierz przystosowany do odczytu radiowego należy obustronnie zabudować zaworami przelotowymi oraz wyposażyć w zawór antyskażeniowy od strony instalacji wewnętrznej zgodnie z PN- EN 1717:2003 - całość zamontować na konsoli wodomierzowej.
5.	Przyłącza wodociągowe	- zaprojektować z rur polietylenowych PE 100 SDR 17 ,PN 10 o średnicy 40x2,4 mm, - średnica przyłącza powinna być dostosowana do przewidywanego zapotrzebowania wody dla budynku (ustalona na podstawie obliczeń) i nie może być mniejsza niż 40 mm,
6.	Sieć wodociągowa	- zaprojektować z rur PE 100 RC SDR 17, PN 10 , Dn-110 x 6,6 mm przy zastosowaniu podsypki i obsypki piaskowej, - zaprojektować z rur PE-RC 100 SDR 11,PN 16,Dn-110x 10,0 mm przy układaniu rur w gruncie techniką bezwykopową i

		<p>w przypadku wykorzystania do podsypki i obsypki gruntu rodzimego,</p> <ul style="list-style-type: none"> - techniczne rozwiązanie sieci wodociągowej i przyłączy pozostawia się projektantowi , przy jednoczesnym spełnieniu, <p>obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych oraz innych przepisów szczególnych,</p> <ul style="list-style-type: none"> - przed połączeniem z siecią wodociągową zmontowany rurociąg poddać próbie szczelności i dezynfekcji - projekt budowlany należy przedłożyć do uzgodnienia do Urzędu Gminy Gorlice,
7.	Termin ważności wydanych warunków	- 24 miesiące od dnia wydania

Uwagi:

Przed przystąpieniem do opracowania projektu należy uzyskać pisemne zgody właścicieli działek przez które będzie przebiegać sieć wodociągowa z przyłączami .

W miejscach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz przy wcinkach roboty ziemne wykonać tylko ręcznie.

Teren doprowadzić do stanu pierwotnego.

Niniejsze pismo nie zwalnia z obowiązku uzgodnień z innymi zarządcami urządzeń infrastruktury technicznej, o ile takie występują na trasie przebiegu wykonywanego przyłącza wodociągowego.

Z up. WÓJTA GMINY

Andrzej Stawiarz
mgr inż Andrzej Stawiarz
Inspektor

Otrzymują:

1. Pracownia Projektowa Kan-Eko Janusz Kostecki ul. Biecka 9B, 38-300 Gorlice.
2. A/a

Pismo sporządził :
Andrzej Stawiarz Koordynator Zespołu ds. Gospodarki Komunalnej.
Tel. 18 5346237.