

## Zestawienie

### asortymentu będącego przedmiotem zapytania ofertowego

#### 1. Miernik cęgowy rezystancji uziemienia DET 14C – 1 szt.

Specyfikacja :

- Możliwość pomiaru bez odłączenia od systemu uziemienia
- Pomiar rezystancji uziemienia od 0,05  $\Omega$  do 1500  $\Omega$
- Pomiar prądu upływu TRMS od 0,5 mA do 35 A
- Klasa bezpieczeństwa CAT IV 600 V
- Podświetlany wyświetlacz LCD
- Zasilanie – baterie alkaliczne: 4x15 V
- Wyniki pomiarów zapisywane z indeksem czasu i daty
- Metoda pomiarowa – cęgi
- Maksymalne wymiary wewnętrzne szczęk: 39 mm x 55 mm
- Wyposażenie standardowe walizka, pasek,
- Rezystor płytkowy do kalibracji

#### 2. Miernik cęgowy prądu mini KEW MATE 2001 – 2 szt.

Specyfikacja :

- Napięcie DCV: 0 V-600 V
- Napięcie AC: 0 V-600 V
- Prąd DC: 0-100 A
- Prąd AC: 0-100 A
- Max. średnica przewodu 10 mm
- Wyświetlacz : cyfrowy LCD
- Pomiar Hz także podczas pomiaru prądu (przycisk Hz)
- HOLD - "zamrożenie" bieżącego pomiaru na LCD
- Zasilanie – baterie alkaliczne: 2x1,5 V