



Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach

ul. Karmelicka 5, 34-100 Wadowice

www.zzozwadowice.pl, email: sekretariat@zsozwadowice.pl

Załącznik nr 1

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa, oraz montaż urządzenia klimatyzacyjnego typu Split w pomieszczeniach: Sekretariat Dyrekcji oraz z gabinet Dyrektora ds. Lecznictwa – **2 szt**

Specyfikacja.

Miejsce instalacji urządzenia: Budynek CMPW II piętro.

- a) Moc klimatyzatora Wykonawca jest zobowiązany dobrać w celu utrzymania temperatury wewnętrznej pomieszczenia w zakresie: 18-22st. Celsjusza. Kubatura pomieszczenia Sekretariatu: 37m³, gabinetu dyrektora ds. Lecznictwa : 35 m³
- b) Jednostka wewnętrzna klimatyzatora musi być zamontowana na ścianie zgodnie ze sztuką w sposób nie przeszkadzający w użytkowaniu pomieszczenia.
- c) Jednostka zewnętrzna musi być zamontowana na poddaszu budynku CMPW.
- d) Instalacja odprowadzenia skroplin musi być realizowana w sposób grawitacyjny.
- e) Pilot do urządzenia.
- f) Instalacje freonowe i odciekowe muszą być prowadzone w obudowie z korytek lub rur PVC odpornych na dezynfekcję. Dopuszczalna trasa prowadzenia instalacji po przegrodach wewnętrznych z zachowaniem minimalnych ilości zagięć. Długość instalacji freonowej do 10m.
- g) Doprowadzenie zasilania elektrycznego do miejsca instalacji urządzenia jest po stronie Zamawiającego.
- h) W ramach umowy Zamawiający wymaga wykonanie przeglądów zgodnie z wymaganiami określonymi przez producenta urządzeń w okresie gwarancji
- i) Wymagana gwarancja min 24 miesiące.
- j) Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia na podstawie własnych pomiarów
- k) Montaż klimatyzatorów będzie odbywać się po uzgodnieniu terminu z Działem Technicznym.

l) Zamawiający oczekuje wizji lokalnej w celu dokonania własnych pomiarów długości instalacji freonowych /dołączyć do oferty./ Termin wizji należy ustalić z działem Technicznym tel. 797999979

Niespełnienie jakiegokolwiek parametru będzie skutkowało odrzuceniem oferty.