

IZ16IOSA.2133.236.2021.JZ

Poznań, 07.06.2021

Dot.: opinia dla inwestycji

MAT-PROJEKT
Agnieszka Trajgis
Ul. Tarninowa 7 Promienko
62-007 Biskupice

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 17.05.2021r., PKP Polskie Linie Kolejowe Zakład Linii Kolejowych w Poznaniu informuje, że w myśl art. 57 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 07 sierpnia 2008r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz. U. z 2020r. poz. 1247) opiniuje proponowane rozwiązanie polegające na zmniejszeniu wymaganych odległości usytuowania rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej (pomiędzy przepompownią ścieków na ul. Wodnej a ul. K. Wielkiego w Skokach) na działkach nr 984, 670/2 i 670/1 obręb Skoki w odległości mniejszej niż 10m od granicy obszaru kolejowego (995 i 668 obręb Skoki), przez który przebiega linia kolejowa nr 356 Poznań Wschód – Bydgoszcz Główna i uzgadnia wykonywanie robót ziemnych związanych z budową rurociągu w pasie 4-20m od granicy obszaru kolejowego, pod następującymi warunkami:

1. Budowę rurociągu kanalizacji sanitarnej tłocznej należy wykonać zgodnie z uzgodnionym projektem, z zachowaniem skrajni budowli i wymagań obowiązujących norm i przepisów.
2. Inwestor zobowiązany będzie pokryć koszty ewentualnych szkód powstałych w czasie wykonywania robót oraz awarii wynikłych w trakcie eksploatacji.
3. Po zakończeniu robót teren należy uporządkować.
4. Przy ewentualnym kolidowaniu inwestycji z istniejącymi obiektami budowlanymi (np. liniowymi) będących własnością jednostek powstałych w wyniku restrukturyzacji i prywatyzacji PKP, usunięcie tych kolizji nastąpi na warunkach określonych przez właściciela danego obiektu i nie będzie obciążać kosztami jednostek kolejowych.
5. Zakazuje się wywożenia i składowania odpadów na terenach kolejowych.
6. Zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym zgodę na odstąpienie udziela właściwy organ administracji architektoniczno-budowlanej.

Załącznik:

- plan zagospodarowania terenu

Opracowała:

Joanna Zielińska,

tel. +48 61 633 10 12

ZASTĘPCA DYREKTORA

Andrzej Skarbiński