

WARUNKI TECHNICZNE PRZYŁĄCZENIA DO KOMUNALNEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ

Dla obiektu: projektowana sieć kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w miejscowości Małszewo, wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o numerach ewidencyjnych: 3/1; 3/2; 48; 53/6; 53/22; 53/30; 53/37; 53/70; 62/1; 62/2; 62/7; 63/3; 63/6; 63/7; 63/8; 65/1; 66/3; 70/5; 115/7; 115/14; 115/21; 126; 127/1; 127/2; 127/3; 127/4; 131/9; 135/16; 136/11; 303/1

1. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO SIECI WODOCIĄGOWEJ

a) Istniejąca sieć wodociągowa \varnothing 140 mm, zlokalizowana w działce ozn. nr ewid. 3/1.

2. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI WODOCIĄGOWEJ

a) Należy zaprojektować włączenie do sieci rurociągiem PE 100 SDR17 PN 10.

b) Włączenie do projektowej sieci wodociągowej należy wykonać poprzez włączenie doczołowe kształtką elektrooporową.

c) W miejscu włączenia należy zaprojektować studnię wodomierzową o średnicy 1200 mm, wraz z wodomierzem.

d) Przed dokonaniem włączenia do sieci należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.

3. MIEJSCE PODŁĄCZENIA DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACJI SANITARNEJ.

a) Istniejąca sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej \varnothing 200 mm, studnia o rzędnych 130,79 – 132,46, zlokalizowana w działce ozn. nr ewid. 3/1.

4. PODŁĄCZENIE DO ISTNIEJĄCEJ SIECI KANALIZACYJNEJ I ODPROWADZANIE ŚCIEKÓW.

a) Minimalna średnica rury przyłączeniowej; grawitacyjna min. \varnothing 200 mm, rura PCV lita, klasy N. Otwór w studni wykonać wiertnicą.

b) Zabrania się podłączania odpływów z instalacji odprowadzające wody opadowe i odwodnienia placów.

c) Ścieki z obiektów usługowych i gastronomicznych lub przemysłowych odbiegających składem od ścieków byt.-gosp., wymagają podczyszczania poprzez separator przed wprowadzeniem do sieci kanalizacyjnej).

d) Skanalizowanie piwnic lub pomieszczeń przyziemia położonych poniżej poziomu terenu wymaga zastosowania zabezpieczenia przed zalaniem - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r., w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z 2015r., poz. 1422).

e) Przed dokonaniem włączenia do sieci należy powiadomić Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.

5. INNE WYMOGI

a) Inwestor powinien posiadać oświadczenie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

b) Należy sporządzić projekt budowlany budowy sieci wodociągowej oraz budowy sieci kanalizacji sanitarnej, który opracuje osoba posiadająca uprawnienia do projektowania w branży sanitarnej.

c) Projekt budowlany należy uzgodnić z Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Jedwabnie.

d) Podstawą rozliczenia opłat są: kanalizacja – wskazania przepływomierza lub wodomierza, wodociąg wskazania wodomierza.

e) Warunki tracą ważność po upływie 2 lat.

Otrzymują:

1. Biuro Projektów Inżynierskich
Spółka z o.o. Sp.k.
ul. Chrobrego 1, 12-100 Szczytno
2. A/a ...

KIEROWNIK
Z.G.K. Spółka z o.o.
w Jedwabnie
Dariusz Jezierny