

Żukowo, dnia 10.11.2020 r.

WARUNKI TECHNICZNE dostawy wody Nr 043/2020

Dla nieruchomości: Działka nr 280/72 Miejscowość Żukowo

Inwestor: Gmina Żukowo ul. Gdańska 52, 83-330 Żukowo

Spółka Komunalna Żukowo Sp. z o.o. na informuje, że doprowadzenie wody dla planowanej zabudowy tj. budynku użyteczności publicznej na terenie działki nr 280/72 zlokalizowanej w miejscowości Żukowo należy projektować wg następujących zasad:

1. Włączenie należy przewidzieć poprzez rozbudowę sieci wodociągowej PVC DN 160 przebiegającej w działce nr ewidencyjny 280/67 w miejscowości Żukowo.
2. Do budowy sieci wodociągowej należy stosować rury PE DN 110 na ciśnienie 1,0 Mpa, zasuwę z miękkim uszczelnieniem oraz pozostałą armaturę z żeliwa sferoidalnego
3. Do budowy przyłączy wodociągowych należy stosować rury PE DN 63 x 5,8 na ciśnienie 1,6 Mpa, zasuwę z miękkim uszczelnieniem oraz pozostałą armaturę z żeliwa sferoidalnego
4. Nad rurociągiem należy prowadzić taśmę ostrzegawczą koloru niebieskiego z wkładką metalową
5. Wodomierz projektować na konsoli. Lokalizować go w studni wodomierzowej zabezpieczyć przed działaniem mrozu oraz możliwością uszkodzenia. Za zestawem wodomierzowym należy zamontować zawór zwrotny antyskażeniowy.
6. Materiał stosowany do budowy sieci i przyłączy wodociągowych powinien posiadać atest higieniczny Państwowego Zakładu Higieny.
7. Trasę przyłączy wodociągowych należy projektować najkrótszą trasą z uwzględnieniem uwarunkowań terenowych
8. Końcówkę sieci należy zakończyć hydrantem nadziemnym.
9. Sieć wodociągową należy projektować w ciągach komunikacyjnych (drogach dojazdowych).
10. Istniejące przyłącze wodociągowe zlokalizowane na terenie działki nr 280/72 należy przepiąć do nowoprojektowanej sieci.

Szczegóły techniczne ustali projektant na etapie sporządzania dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z właścicielem komunalnej sieci wodociągowej tj. Spółką Komunalną Żukowo Sp. z o.o. oraz przedłożyć na naradę koordynacyjną w Referacie Uzgodnień Dokumentacji Projektowej Starostwa Powiatowego w Kartuzach.

Dostawa wody będzie się odbywać zgodnie z Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 7 czerwca 2001 roku z późniejszymi zmianami.

Wybudowane przyłącze wodociągowe pozostanie własnością Odbiorcy.

SPECJALISTA
ds. warunków technicznych
Joanna Lis

Żukowo, dnia 10.11.2020 r.

**Gmina Żukowo
ul. Gdańska 52
83-330 Żukowo****WARUNKI przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej****Nr 009/2020/NPB/KAN**Dla nieruchomości: Działka nr 280/72 Miejscowość Żukowo

W odpowiedzi na wniosek w sprawie wydania warunków przyłączenia do sieci kanalizacji sanitarnej dla budynku użyteczności publicznej informujemy, co następuje:

Odprowadzanie ścieków należy przewidzieć do sieci kanalizacji sanitarnej KAM DN 200 zlokalizowanej na terenie działki nr 277/11 poprzez budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.

Włączenia przyłącza do kanału sanitarnego należy wykonać do studni o rzędnych 156,55/154,10. Włączyć się bezpośrednio w przęsło kanału poprzez wykonanie otworu wiertnicą i zastosowanie oryginalnych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie, dostępnych na rynku, szczelnych połączeń. Przyłącze można włączyć do studni na kanale pod kątem prostym lub pod kątem ostrym.


Przyłącze kanalizacji sanitarnej należy wykonać :

1. Z rur kielichowych PCV \varnothing 160 SN8 lita ścianka 4,7 o jednolitej strukturze ścianki
2. Na terenie przyłączanej działki należy zamontować studzienkę rewizyjną min. PCV400/160 lub PCV425/160 z włazem żeliwnym (w odległości 1,0÷2,0 m od granicy działki).
3. Montaż i układanie rur w wykopie zgodnie z zaleceniami producenta - rurę układać na 15cm podsypce piaskowej. Po ułożeniu zasypać warstwą piasku 30cm nad wierzch rury.
4. Zagęszczenie gruntu (podsypki, obsypki i zasypki) zgodnie z wymogami producenta rur oraz zarządcy drogi.
5. Ze spadkiem 1,5% ÷ 15% z zachowaniem prostoliniowości (poziomej i pionowej).

Uwagi ogólne:

1. O zamiarze przystąpienia do realizacji przyłącza należy zawiadomić SKŻ (druk na stronie www.skzukowo.pl) z 7 dniowym wyprzedzeniem. W trakcie realizacji przyłącza należy wezwać przedstawiciela SKŻ na otwarty wykop.
2. Wykonawcą przyłącza może być osoba fizyczna lub prawna prowadząca działalność w zakresie wykonywania instalacji wod.-kan.
3. Przyłącza należy wybudować:
 - zgodne z wymaganiami: ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, z Polskimi Normami
 - zgodnie z warunkami przyłączenia wydanymi przez SKŻ
 - zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
 - Materiały użyte do budowy przyłączy powinny posiadać odpowiednie certyfikaty, aprobaty techniczne i świadectwa dopuszczenia do stosowania na rynku polskim. Należy stosować I klasę materiału.
4. Wykonane przyłącze zgłosić do odbioru (druk dostępny na stronie www.skzukowo.pl)
5. Warunkiem zaopatrzenia w wodę oraz odprowadzania ścieków jest odbiór przyłączy przez SKŻ oraz podpisanie umowy ze Spółką o dostarczanie wody i odbiór ścieków.

Powyższe warunki ważne są dwa lata od daty ich wydania.

SPÓŁKA KOMUNALNA
ds. warunków technicznych

Joanna Lis