

CENTRUM SPORTU I REKREACJI
ul. Kombatantów 7A, 50-252 Wrocław
tel. (12) 211 70 10, e-mail: biuro@csir.wroc.pl
NIP: 731-259-03-13 REGON: 121-602-124

CSIR

ECO-FLOW
INSTALACJE GRZEWCZE I KLIMATYZACYJNE
ul. Sowia 6/2, 51-616 Wrocław
tel. 503 216 067, e-mail: eco-flow@wp.pl
NIP: 731-216-41-83 REGON: 362135460

NAZWA PROJEKTOWA
ECOINSTALFLOW
W KONSTANTYNOWIE ŁÓDZKIM

NAZWA I ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO
REMONT HALI SPORTOWEJ Z BUDYNKIEM TRENINGOWO - SOCJALNYM
ul. Sportowa 1, 95-050 KONSTANTYNÓW ŁÓDZKI
DZ. NR: 82/40 - 15, OBRĘB K-11 KOSZTANTYNÓW ŁÓDZKI

BRANŻA
PROJEKT WYKONAWCZY
BRANŻA SANITARNA

NAZWA RYS.
RZUT PARTERU
INSTALACJA OGRZEWCZA
DATA
31.01.2024

PROJEKTOWAŁ
mgr inż. Adam LEMANOWSKI
upr. bud. LOD/0523/PWBS/16
SPRAWDZIŁ
SKALA
A1
PODPIS
RZUTOWAŁ
SKALA
1:50
PODPIS
NR RYS.
PW-3

LEGENDA:
- CZYNNE ZASILANIE C.O.
- ETYKIETA POMIESZCZENIA OGRZEWANEGO
- 4.19 — NUMER POMIESZCZENIA
- 1/7 — 2200 — ZAPOTRZEBOWANIE NA CIEPŁO [W]
- CZYNNIK GRZEWCZY
- 4.19 — 1/7 — +16°C — 2200 — ETYKIETA POMIESZCZENIA
- C11–600 — 800 — GRZEJNIKI
- 02 — NUMER KOLEJNY GRZEJNIKA
- PRZEWÓD W BRUZDZIE ŚCIANOWEJ
- C11 – TYP GRZEJNIKA
- 600 – WYSOKOŚĆ GRZEJNIKA
- 800 – DŁUGOŚĆ GRZEJNIKA

UWAGI:
1. SPRZĘGŁO RUR: LOKALIZACJA I SPOSÓB MONTAŻU ZGODNIE Z PROJEKTEM BRANŻOWYM
2. PRZEJŚCIA PRZEWODÓW INSTALACYJNYCH W PŁYTACH I W KANAŁACH WYKONAĆ PO ZAKOŃCZENIU MONTAŻU PRZEWODÓW.
3. WSZYSTKIE ROZMIARY PODANE NA RYSUNKU W MILIMETRACH I POD NADZOREM PRZEDSTAWICIELI PRZEDSIĘBIORSTWA UZGODNIONO Z WYKONAWCĄ INSTALACJI.