



Układ sieci	Sieć TN-S
Napięcie znamionowe	400V
Moc zainstalowana	24,9
Moc zapotrzebowana	15kW
Imax	25A

Oznaczenie urządzenia	Q1	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Q6	Q7	Q8	Q9	Q10	Q11	Q12	Q13	Q14	Q15	Q16	Q14	Q15	Q16	Q17	Q18	Q19	Q20	
Opis	Wyłącznik główny tablicy	Ochronnik przepięć kl. II	Kontrola obecności faz	Oświetlenie ogólne i awaryjne korytarz piętro 1	Oświetlenie nocne korytarz piętro 1	Gniazda ogólne korytarz piętro 1	Oświetlenie 1.01	Gniazda ogólne pom. 1.01	Oświetlenie +rolety pom. 1.02	Nawiewniki pom. 1.02	Gniazda ogólne pom. 1.02	Oświetlenie +rolety pom. 1.03	Nawiewniki pom. 1.03	Gniazda ogólne pom. 1.03	Oświetlenie +rolety pom. 1.04	Nawiewniki pom. 1.04	Gniazda ogólne pom. 1.04	Oświetlenie +rolety pom. 1.05,1.06	Nawiewniki pom. 1.06	Gniazda ogólne pom. 1.05,1.06	Oświetlenie pom. 1.09-13	Gniazda ogólne pom. 1.10-11	Gniazda ogólne pom. 1.12-13	Zasilanie szafy LPD	REZERWA 30%
Moc				0,25KW	0,1KW	2KW	0,2kW	2,5kW	0,2kW	0,81kW	2,5kW	0,2kW	0,81kW	2,5kW	0,2kW	0,81kW	2,5kW	0,2kW	0,81kW	2,5kW	0,2kW	2,5kW	2,5kW	2,5kW	
Przekrój przewodu	5x25mm2			4x1,5mm2	4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	3x1,5mm2	3x1,5mm2	3x2,5mm2	4x1,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	3x2,5mm2	
Typ kabla	N2XH-J			N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	N2XH-J	

MM PROJ-BUD

MM PROJ-BUD MARCIN MŁODZIANKIEWICZ
87-100 Toruń, ul. Strzałowa 41
NIP: 956-195-22-92, tel. 603-311-254,
www.mmproj-bud.pl, E-MAIL: mlodzian1@poczta.onet.pl

SKALA 1:50

Inwestor: POWIAT NOWOSOLSKI
UL MONIUSZKI 3, 67-100 NOWA SÓL

Nr rys. E7

SCHEMAT ROZDZIELNI TB1

OBIEKT: Budynek Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4, ul. Wojska Polskiego 106, 67-100 Nowa Sól

Temat: Przebudowa, modernizacja budynku ZSP nr 4 w Nowej Soli – Etap I segment C

STADIUM:	PROJEKT BUDOWLANY - TECHNICZNY		
BRANŻA:	INSTALACJA ELEKTRYCZNA	upr. bud.	podpis
INS. ELEKT. projektował	mgr inż. Mateusz Praczyk spec. instalacja elektryczna	LBS/0084/POOE/11	
INS. ELEKT. sprawdził	mgr inż. Adam Tramś spec. instalacja elektryczna	73/83/ZG	
DATA:	25.02.2022 r.		297x751