


ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE  
ŚWIETLIKA - ROK 2021, taśma dekarśka z  
powłoką aluminiową pokryta powłoką butylową  
pokrycie zaczęło odchodzić od konstrukcji  
świetlika

ZDJĘCIE POKAZUJĄCE USZCZELNIENIE  
ŚWIETLIKA - ROK 2021, taśma dekarśka z  
powłoką aluminiową pokryta powłoką butylową  
przy starannym wykonaniu sprawuje się b. dobrze  
(stan po 10 latach)



Dokumentacja techniczna (projektowo-kosztowa) robót konserwacyjnych uszczelnienia świetlika nad Dużą Aulą PW w Warszawie przy Placu Politechniki 1			
Inwestor:		POLITECHNIKA WARSZAWSKA 00-661 Warszawa, ul. Pl. Politechniki 1	
Tytuł Opis:		WIDOK ŚWIETLIKA OD ZEWNĄTRZ	
Stanowisko	Imię i nazwisko	Nr uprawnień	Podpis
Wykonawca:	mgr inż. arch. Mariola Trzeciak	Wo 620/91	
	mgr inż. arch. Janusz Lepecki		
<b>Studio Arch+</b>			
04-321 Warszawa ul. Boremiłowska 24 tel: 22 610 99 75 e-mail: studio@archplus.pl			
FAZA	SKALA	DATA	Strona
TECH.		12.12.21	
			Z-03