

UWAGI:
Przejścia instalacji c.o. przez przegrody oddzielenia pożarowego (ściany, stropy wewnętrzne) należy zabezpieczyć do odporności ogniowej przegrody

Temat:	**ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁECZNYCH**
Inwestor:	GMINA RZEPIN PLAC RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN
Adres inwestycji:	DZ. NR EWID. 655/22, 1438, OBRĘB EWID. RZEPIN - miasto JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN
Treść rysunku:	**Instalacja c.o.** Rzut II piętra
Projektant:	mgr inż. RAFAŁ MICHALAK upr. nr LBS/0015/POOS/07
Sprawdzający:	mgr inż. JAROSŁAW GLĄDAŁA upr. nr LBS/0024/PBS/16

Etap:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
PT	1:100	20.02.2023	S-11