



Układ sieci TN-S  
Samoczynne wyłączenie zasilania

- Rozdzielnię wykonać jako szafę wiszącą o IP44
- W rozdzielni pozostawić 20% zapasu miejsca
- Układ sieci "TN-S" z samoczynnym wyłączeniem zasilania
- Ograniczniki przepięć w wykonaniu ze wskaźnikiem zadziałania
- Wyprowadzenia przewodów z rozdzielni dołem. Połączenia zewnętrzne obwodów administracyjnych wykonać za pomocą listew zaciskowych

Temat:	ROZBUDOWA I PRZEBUDOWA BUDYNKÓW ŁĄCZNOŚCI Z CZĘŚCIOWĄ ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA NA CELE USŁUG SPOŁECZNYCH		
Inwestor:	GMINA RZEPIN PLAC RATUSZOWY 1 69-110 RZEPIN		
Adres inwestycji:	DZ. NR EWID. 655/22, 1438, OBREB EWID. RZEPIN - miasto JEDN. EWID. - 257 - m. RZEPIN		
Treść rysunku:	SCHEMAT RP1		
Projektant:	mgr inż. Łukasz Borkowski upr. nr LBS/0031/PWBE/21		
Sprawdzający:	mgr inż. GRZEGORZ DĄBSKI upr. nr ZAP/0069/POOE/05		
Etap:	Skala:	Data:	Nr rysunku:
PT	-	20.02.2023	E08