

Chrzanów, dnia 24 listopada 2023 r.

ZP.271.42.2023

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Grzybek OdNowa! – modernizacja obiektów wypoczynkowo-rekreacyjnych zlokalizowanych przy ul. Lipowej w Balinie.**

Na podstawie art. 284 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605 ze zm.) – dalej ustawa Pzp, zamawiający udziela wyjaśnień do zapytań złożonych przez wykonawcę w dniu 22.11.2023 r., a także na podstawie art. 286 ust. 1, ust. 3, ust. 5, ust. 6 i ust. 7 ustawy Pzp dokonuje zmiany treści SWZ.

Pytanie nr 1:

Prosimy o informację czy Wykonawca spełni warunek zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą docieplenie budynku oraz co najmniej jedną (1) robotę związaną z montażem/wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej. Każda z tych robót w ramach oddzielnej umowy.

Odpowiedź nr 1:

Zamawiający dopuszcza możliwość spełnienia warunku udziału w postępowaniu przez wykonawcę, który wykonał co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą docieplenie budynku oraz co najmniej jedną robotę związaną z montażem/wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej również w ramach oddzielnych umów.

Mając powyższe na uwadze zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dot. zdolności technicznej lub zawodowej – wymagane doświadczenie (Rozdział 19 SWZ):

ROZDZIAŁ 19 UST. 1 PKT 2 LIT. D) SWZ – WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

JEST:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą docieplenie budynku wraz z montażem/wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej.

ZMIENIA SIĘ NA:

- Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat liczonych wstecz od dnia, w którym upływa termin składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał w sposób należyty co najmniej jedną (1) robotę budowlaną obejmującą docieplenie budynku wraz z montażem/wymianą stolarki okiennej lub drzwiowej. Zamawiający dopuszcza, aby powyższe zakresy prac były realizowane w ramach odrębnych zadań.

Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie terminu składania i otwarcia ofert (Rozdział 22 i 23 SWZ), terminu związania ofertą (Rozdział 24 SWZ):

ROZDZIAŁ 22 UST. 7 SWZ – SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT

JEST:

7. Termin składania ofert upływa 04.12.2023r., o godz. 08:00. (...).

ZMIENIA SIĘ NA:

7. Termin składania ofert upływa 06.12.2023 r. do godz. 08:00. (...).

ROZDZIAŁ 23 UST. 1 SWZ – TERMIN OTWARCIA OFERT

JEST:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 04.12.2023 r. godz. 08:30 na komputerze zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

ZMIENIA SIĘ NA:

1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 06.12.2023 r. godz. 08:30 na komputerze zamawiającego po odszyfrowaniu i pobraniu z Platformy zakupowej złożonych ofert.

ROZDZIAŁ 24 UST. 1 SWZ – TERMIN ZWIĄZANIA OFERTA

JEST:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do 02.01.2024 r.

ZMIENIA SIĘ NA:

1. Wykonawca składając ofertę pozostaje nią związany do 04.01.2024 r.

Ponadto zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie sposobu obliczenia ceny (Rozdział 26 SWZ):

ROZDZIAŁ 26 UST. 3 SWZ – SPOSÓB OBLICZENIA CENY

JEST:

Z uwagi na to, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego, w okresie poprzedzającym termin składania ofert, wykonawcy winni zapoznać się z dokumentacją projektową stanowiącą **załącznik nr 8** do SWZ. Przedmiar robót może zostać wykorzystany przez wykonawcę jedynie pomocniczo.

ZMIENIA SIĘ NA:

Z uwagi na to, że wynagrodzenie za wykonanie zamówienia będzie wynagrodzeniem ryczałtowym w rozumieniu art. 632 §1 Kodeksu cywilnego, w okresie poprzedzającym termin składania ofert, wykonawcy winni zapoznać się z dokumentacją projektową stanowiącą **załącznik nr 8** do SWZ. W związku z przyjętą zasadą wynagrodzenia ryczałtowego, zgodnie z § 4 ust. 3 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2021r., poz. 2454), dokumentacja projektowa dla przedmiotowego zamówienia może nie zawierać przedmiaru robót. W związku z powyższym za podstawę określenia wartości wykonania zadania należy przyjąć dokumentację projektową oraz wytyczne zamawiającego określone w SWZ. Przedmiar robót może zostać wykorzystany przez wykonawcę jedynie pomocniczo.

Wyjaśnienia i zmiany treści SWZ stanowią integralną część SWZ.
Powyższe zmiany powodują zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z upoważnienia Burmistrza
KIEROWNIK
Biura Zamówień Publicznych
Iwona Przybyło