



#### UWAGA

Na obudowie w sposób trwały i odporny na UV opisać funkcje przycisków sterujących oświetleniem.  
Czas świecenia oświetlenia po załączeniu z przycisku na obudowie uzgodnić z Inwestorem, na etapie uruchomienia.  
Nastawy programatora czasowego uzgodnić z Inwestorem, na etapie uruchomienia.



- Przycisk IP65 10A na elewację zielony kompletny
- \* P1 załączenie ośw. L1..., słupy S2 i S3
- \* P2 załączenie ośw. L2..., słupy S1 i S4
- \* P3 załączenie ośw. L1... i L2..., słupy S1, S2, S3 i S4

OBIEKT:	BUDOWA BOISKA SPORTOWEGO WRAZ Z OŚWIECENIEM NA DZ. NR 438/3 W NOWEJ WSI, GM.TRZEBOWNISKO	
ADRES:	NOWA WIEŚ, GM. TRZEBOWNISKO	
DZIAŁKA:	DZ. NR 438/3	
INWESTOR:	GMINA TRZEBOWNISKO 36-001 TRZEBOWNISKO 976	
FUNKCJA:	TYTUŁ, IMIĘ I NAZWISKO:	PODPIS:
PROJEKTANT ELEKTRYKA:	MGR INŻ. SEBASTIAN PENAR nr upr. PDK/0016/PW0E/15	
FAZA:		NR RYSUNKU:
PROJEKT TECHNICZNY		E-6
TYTUŁ RYSUNKU:		SKALA:
WIDOK SZAFY SO		BS