







### KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 1 z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM DPL

Lokalizacja: Niepruszewo ul. Bukowa, Dębowa  
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej  
Rodzaj sondowania: DPL  
Data badania: 9.09.2022r  
Rzędna badania: 88,76 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. prób	wilg.	stan gruntu	I <sub>0</sub> [%]	I <sub>c</sub> [°]	numer warstwy	woda	Nk <sub>10</sub>	Liczba uderzeń na 10 cm w głąb sondy (N <sub>10</sub> )			I <sub>0</sub> [%]
													h	zg	bg	
													I <sub>0</sub> (35-65)	I <sub>c</sub> (65-95)	I <sub>0</sub> (95-100)	
0,1	0,8	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek drobny próchniczny z domieszką żwiru]	c. szara	-	w	-	-	-	I	-	7			NASYP NIEKONTROLOWANY	
0,2												23				
0,3												44				
0,4												73				
0,5												40				
0,6	24															
0,7	22															
0,8	16															
0,9	13															
1,0	9															
1,1	0,6	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek gliniasty z domieszką humusu z domieszką żwiru]	c. szaro-brązowa	-	w	-	-	-	I	-					
1,2																
1,3																
1,4																
1,5																
1,6	0,6	grsisaClfsa	glina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym	brązowa	-	w	pl	-	0,70	IIIA1	sącz.: 1,9 ust.: 1,9 (rz.: 86,86)					
1,7																
1,8																
1,9																
2,0																

### KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 2 z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM DPL

Lokalizacja: Niepruszewo ul. Bukowa, Dębowa  
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej  
Rodzaj sondowania: DPL  
Data badania: 9.09.2022r  
Rzędna badania: 87,62 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	I <sub>0</sub> [%]	I <sub>c</sub> [°]	numer warstwy	woda	Nk <sub>10</sub>	Liczba uderzeń na 10 cm wpędu sondy (N <sub>10</sub> )			I <sub>0</sub> [%]
													h	szg	zg	
													I <sub>0</sub> (35-65) I <sub>c</sub> (65-85) I <sub>0</sub> (85-100)			
													4	22	64	
0,1	0,7	Hu	gleba [piasek drobny próchniczny]	brązowa	-	w	-	-	-	-	-	2				GLEBA
0,2												3				
0,3												7				
0,4												7				
0,5												9				
0,6												7				
0,7	5															
0,8	0,3	grFSa	piasek drobny z domieszką żwiru	j. brązowa	-	w	szg	50	-	IIA2	-	11				52
0,9												11				
1,0												16				
1,1	0,4	grMSa	piasek średni z domieszką żwiru	brązowa	-	w	szg	55	-	IIB2	-	13				55
1,2												12				
1,3												13				
1,4												13				
1,5	0,6	FSa	piasek drobny	j. brązowa	-	w/nw	szg	45	-	IIA1	naw.: 1,75 ust.: 1,75 (rz.: 85,87)	8				46
1,6												8				
1,7												8				
1,8												9				
1,9												9				
2,0												8				
2,1	0,5	FSamsa	piasek drobny przewarstwiony piaskiem średnim	j. szara	-	nw	szg	45	-	IIA1	+	11				52
2,2												8				
2,3												8				
2,4												9				
2,5												10				

### KARTA OTWORU WIERTNICZEGO nr 3 z SONDOWANIEM DYNAMICZNYM DPL

Lokalizacja: Niepruszewo ul. Bukowa, Dębowa  
Inwestycja: Budowa odcinka sieci kanalizacyjnej  
Rodzaj sondowania: DPL  
Data badania: 9.09.2022r  
Rzędna badania: 88,19 [m n.p.m.]

głębokość [m p.p.t.]	miąższość [m]	profil litologiczny	opis gruntu	barwa	gl. próby	wilg.	stan gruntu	I <sub>0</sub> [%]	I <sub>c</sub> [°]	numer warstwy	woda	Nk <sub>10</sub>	h	szg	zg	bg	I <sub>0</sub> [%]
													Liczba uderzeń na 10 cm wpedu sondy (N <sub>10</sub> )				I <sub>0</sub> [%]
													I <sub>0</sub> (35-65)	I <sub>0</sub> (65-85)	I <sub>0</sub> (85-100)		
													4	22	64		
0,1	0,7	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek drobny z domieszką humusu z domieszką żwiru]	c. szara	-	w	-	-	-	I	-	7					
0,2												15					
0,3												47					
0,4												58					
0,5												41					
0,6	28																
0,7	21																
0,8	0,4	Mg	nasyp niekontrolowany [piasek drobny na pograniczu piasku średniego z domieszką humusu]	brązowa	-	w	-	-	-	I	-	16					
0,9												9					
1,0												9					
1,1												8					
1,2												8					
1,3	11																
1,4	0,4	MSa	piasek średni	j. brązowa	-	w	szg	45	-	IIB1	-	11					
1,5												11					
1,6												7					
1,7	0,5	grsisaClfsa	głina piaszczysta przewarstwiona piaskiem drobnym	j. brązowa	-	w	pl/tpl	-	0,75	IIIA2	sącz.: 1,9 ust.: 1,9 (rz.: 69,19)						
1,8																	
1,9																	
2,0																	