

TI.221.01.2023.AW, TI - 139 /2024

Toruń, 21.02.2024

**Do Wykonawców
biorących udział w postępowaniu**

Dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. **Modernizacja piaskowników wraz z urządzeniami towarzyszącymi w budynku krat na terenie Oczyszczalni Ścieków Centralna w Toruniu**

PYTANIA Z ODPOWIEDZIAMI

Zamawiający, zgodnie z zapisami § 4 punktu VII Regulaminu udzielania zamówień na dostawy, usługi i roboty budowlane w Spółce TW Sp. z o.o. oraz zgodnie z zapisem ust. 13 pkt. 1.1 SIWZ, poniżej odpowiada na pytania, które wpłynęły w związku z ogłoszonym przetargiem.

Pytanie 1. Według schematu blokowego układu sterowania zastosowali Państwo topologie sieci światłowodowej "od do", Przy takim rozwiązaniu wyłączenie zasilania jednej z szaf R.. spowoduje zanik komunikacji z kolejną szafą. Czy dopuszczają Państwo rozwiązanie połączenia szaf R1,2,3 w "ringu" lub położenie światłowodu do każdej z szaf osobno?

Odpowiedź 1:

Należy zastosować położenie światłowodu do każdej z szaf osobno.

PROKURENT
Stawomir Wesolowski

Prezes
Władysław Majewski