



Wojewódzki Szpital Specjalistyczny
im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

Wrocław, dnia 12.02.2024r.

dotyczy: ZO/01/SIR/24 -Wykonanie dodatkowych prac w Oddziale Rehabilitacji Budynek A1 (ID 883569)

Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

Czy zamawiający dopuszcza pas taśmy ochronnej z tworzywa o szerokości 200 mm i grubości 1 mm (kolor do ustalenia z bezpośrednim Użytkownikiem) który byłby kontynuacją już tego co jest zamontowane na tym oddziale?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza zastosowanie pasa taśmy ochronnej z tworzywa o szerokości 200 mm i grubości 1 mm, który będzie kontynuacją już zamontowanych pasów na Oddziale Rehabilitacji.
